
Oś ul. J.J. Śniadeckich
1,5
Rura ochronna dwudzielna ø160
Projektowane ogrodzenie
Otwór geotechniczny nr 1
286,29
286,60
286,73
285,41
284,82
z L1
ø160
ø160
1,5
1,8
2,3
2,6
z W1
z W2
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,2m z włazem żeliwnym D400/600 na istniejącej kanalizacji deszczowej kd300
Istniejąca kanalizacja sanitarna ks200
Istniejąca wodociąg żeliwny woD300
Istniejąca przewód gazu gnD125
Istniejący kabel światłowodowy
Istniejące kable eNN
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
Projektowane kable eNN
Projektowany separator ropopochodnych z osadnikiem Certaro SN10/1000
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
RZĘDNA POZIOMU PORÓWNAWCZEGO 276,0 m.n.p.m.
RZĘDNA TERENU (PROJEKTOWANA NIWELETA) [m.n.p.m.]
287,44
287,41
287,53
287,53
288,02
288,02
288,02
287,90
287,77
288,55
RZĘDNA DNA KANAŁU (DNO KINETY) [m.n.p.m.]
285,24
285,84
285,38
285,90
285,91
285,98
286,02
286,11
284,95
286,13
286,15
286,20
286,71
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU (DNO KINETY) [m]
2,20
1,55
3,07
1,75
1,57
1,84
MATERIAŁ / SPADEK [– / %]
PVC–U, SN8 (lite), SDR34, ø160x4,7
i=2,0%
PVC–U, SN8 (lite), SDR34, ø250x7,3
i=1,0%
PVC–U, SN8 (lite), SDR34, ø250x7,3
ODLEGŁOŚCI [m]
0,00
9,00
9,00
8,40
17,40
5,00
22,40
13,00
35,40
15,00
D1
D2
D3
D4
D5


Otwór geotechniczny nr 2
0,6
1,15
2,0
Otwór geotechniczny nr 3
z D0
287,80
288,18
z W4
z W5
288,21
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
Istniejąca kanalizacja sanitarna ks200
Projektowane przełożenie istniejących kabli eNN
Istniejąca kanalizacja sanitarna ks200
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
Projektowana studnia wpustowa z osadnikiem TEGRA600 z wpustem żeliwnym D400/620x420
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
Projektowana studnia wpustowa z osadnikiem TEGRA600 z wpustem żeliwnym D400/620x420
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
Istniejąca kanalizacja sanitarna ks200
Projektowana studnia wpustowa z osadnikiem TEGRA600 z wpustem żeliwnym D400/620x420

D6	289,46	287,31	2,15		50,40
		287,36	2,10		
D7	290,20	287,68	2,52		64,40
		288,30	1,90		
D8	290,61	288,81	1,80		78,20
D9	290,77	289,27	1,50		89,85
		289,50	1,27		
	290,75	289,55	1,20		
W6	290,87	288,95	1,80		92,70
D8	290,61	288,81	1,80		0,00
		289,31	1,30		
	290,56	289,36	1,20		
W5	290,68	288,76	1,80		2,40
D7	290,20	287,70	2,50		0,00
		288,70	1,50		
	290,24	289,04	1,20		
W4	290,36	288,44	1,80		3,00

i=3,9%

D6–D7: PVC-U, SN8 (lite), SDR34, ø200x5,9; i=2,3%; 14,00

D7–D8–D9: PVC-U, SN8 (lite), SDR34, ø200x5,9; i=3,8%; 13,80; 11,65

D9–W6: PVC-U, SN8 (lite), SDR34, ø160x4,7; i=2,0%; 3,00

D8–W5: PVC-U, SN8 (lite), SDR34, ø160x4,7; i=2,0%; 2,40

D7–W4: PVC-U, SN8 (lite), SDR34, ø160x4,7; i=11,3%; 3,00


Otwór geotechniczny nr 2
L3
0,6
1,15
2,0
287,80
0,2
L2
0,3
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
Istniejąca kanalizacja sanitarna ks200
Projektowane kable eNN
Projektowana studnia osadnikowa TEGRA600 z włazem żeliwnym B125/600
Projektowane kable eNN
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
Projektowana studnia wpustowa z osadnikiem TEGRA600 z wpustem żeliwnym D400/620x420
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
Projektowana studnia wpustowa z osadnikiem TEGRA600 z wpustem żeliwnym D400/620x420
Projektowana studnia z kręgów żelbet. D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
Projektowana studnia wpustowa z osadnikiem TEGRA600 z wpustem żeliwnym D400/620x420
289,46
289,51
289,63
289,69
289,73
289,61
289,63
290,19
290,31
289,46
289,44
289,56
288,55
288,51
288,63
287,77
287,58
287,59
287,68
287,80
287,31
287,80
287,69
288,29
288,33
288,38
287,31
288,20
288,24
287,64
286,71
287,26
287,31
286,71
286,20
286,25
286,54
286,58
285,94
286,59
2,15
1,66
2
1,4
1,36
1,25
2,15
1,26
1,20
1,80
1,84
1,29
1,20
1,80
1,57
1,52
1,04
1,00
1,64
PVC-U, SN8 (lite), SDR34, ø160x4,7
PVC-U, SN8 (lite), SDR34, ø200x5,9
i=8,9%
i=2,0%
i=~5,3%
Odwodnienie liniowe koryto Faserfix BIGBL200 z rusztem żeliwnym szczelinowym SW170/20, czarny, kl. D400, L=11,5m
PVC-U, SN8 (lite), SDR34, ø160x4,7
i=2,0%
PVC-U, SN8 (lite), SDR34, ø160x4,7
i=2,0%
PVC-U, SN8 (lite), SDR34, ø200x5,9
i=3,0%
i=2,2%
żel
0,00
5,00
2,00
11,50
0,00
2,40
2,40
0,00
2,30
2,30
0,00
3,20
3,20
4,50
7,70
D6
D0
D6
W3
D5
W2
D4
W1


Masa przeciwspadkowa
L1
0,2
0,15
Projektowana studnia z kręgów żelbet.
D=1,0m z włazem żeliwnym D400/600
287,53
287,57
287,45
287,36
287,48
285,98
286,37
286,45
1,55
1,16
1,00
Odwodnienie liniowe koryto
Faserfix BIGBL200 z rusztem
liwnym szczelinowym SW170/20,
czarny, kl. D400, L=4,8m
PVC-U, SN8 (lite),
SDR34, ø160x4,7
i=3,6%
Odwodnienie liniowe koryto
Faserfix BIGBL200 z rusztem
żeliwnym szczelinowym SW170/20,
czarny, kl. D400, L=4,8m
i=2,0%
0,00
2,50
2,50
4,3
6,80
D2

LEGENDA

- 🟪 - nasyp niekontrolowany (gleba, gruz)
- 🟧 - glina z okruchami wapieni
- ▨ - skała twarda (łupek)

UWAGA

Profil rysowany jest do niwelety projektowanej

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt :	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12
Adres :	Kielce ul. Śniadeckich 19, dz. ew. nr 1290/16, 1290/17, 1680/2
Opracowanie:	Budowa drogi wewnetrznej i miejsc parkingowych do obiektów KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12
Branża :	Sanitarna
Treść :	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA DESZCZOWEGO
(stadium) :	Projekt budowlany

Branża	Data: 07.2021 r.	Nr zlecenia:		Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Instalacje sanitarne	Projektował:	mgr inż. Teresa Kozłowska		78/KL/75		1:100/250
	Sprawdził:	mgr inż. Agnieszka Kantor		SWK/0082/PBS/21		Nr rys. 3

Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)