Odcinek istn. kabla ośw. ulicznego do wymiany na YAKXs 4x35; od istn. słupa nr 6/2 do istn. słupa nr 6/4.
Remont po trasie istniejącego kabla. Kabel na całej trasie w rurach ochronnych DVK110 a pod podjazdem w rurach SRS110).
W celu dokładnej lokalizacji istn. uzbrojenia terenu wykonac przekopy poprzeczne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń. Odległość proj. słupów - 1,5m od krawężnika.

Proj. słup nr 6/3A

Istn. słup nr 6/3 do demontażu

Proj. słup nr 6/3

Istn. słup nr 6/4

Istn. słup nr 6/2

Proj. zagosp. terenu (wraz z przebudową zewnetrznych instal. elektrycznych wg rys. nr E1)

kostka

granit

chod bet.

j.mb

dr

ch.bet.

j.utw.

ksD200

ks200

kd300

kd160

woD300.

gnD125

o.p.

98m

91m2

90m2

94m2

95m

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH						
Obiekt :	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12					
Adres :	Kielce ul. Śniadeckich, dz. ew. nr 1290/16					
Opracowanie:	Budowa drogi wewnetrznej i miejsc parkingowych do obiektów KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12					
Branża :	Instalacje teletechniczne					
Treść :	Przebudowa odcinka sieci ośw. ulicznego ul.Śniadeckich (usuniecie kolizji z proj. wjazdem na parking KWP). Rysunek pomocniczy					
(stadium) :	Projekt budowlany					
Branża	Data: 06.2021 r.	Nr zlecenia:		Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Instalacje elektryczne	Projektował:	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		1:250
	Sprawdził:	mgr inż. Paweł Morusiewicz		SWK/0067/POOE/10		Nr rys. E2B

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)