

| | nr strony |
|---|-----------------|
| • Strona tytułowa | 1 |
| • ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA | 2 |
| • I. ZAŁĄCZNIKI | 2 |
| • Warunki techniczne demontażu istniejących przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Śniadeckich 19 wydane przez Wodociągi Kieleckie - pismo TT/2021/1131TT/AF z dnia 17.05.2021r. | 3 |
| • Uzgodnienie projektu likwidacji przyłączy: wody i kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Śniadeckich 19 wydane przez Wodociągi Kieleckie - pismo: TT/2021/1950TT – U/BK z dnia 14.07.2021r. | 4 - 5 |
| • Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego. | 6 - 7 |
| • Zaświadczenie o przynależności do Ś.I.I.B. projektanta i sprawdzającego. | 8 - 9 |
| • Oświadczenie projektanta i sprawdzającego | 10 |
| II. OPIS TECHNICZNY | 11 |
| 1. Podstawa opracowania | 11 |
| 2. Zakres opracowania | 11 |
| 3. Opis demontażu przyłączy | 11 |
| 3.1. Demontaż przyłącza wodociągowego | 11 |
| 3.2. Demontaż przyłącza kanalizacji sanitarnej | 11 - 12 |
| III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA | |
| Plan sytuacyjno – wysokościowy ; - trasa demontowanych przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej | 1:500 rys. nr 1 |
| | 13 |



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn. 2021-07-14

TT/2021/1950

TT-U / BK

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Służby Zdrowia

Kozłowski Stanisław

ul. Jana Pawła II 13/18

25-025 Kielce

Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. dopuszcza realizację likwidacji przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do budynku na działce nr ewid. 1290/16 obręb 0017 przy ul. Śniadeckich 19 w Kielcach w związku z budową drogi dojazdowej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wraz z miejscami parkingowymi, pod następującymi warunkami:

1. Spółka dopuszcza możliwość realizacji likwidacji ww. przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną w 2012r. przez Teresę Kozłowską uzgodnioną w Spółce pismem znak: TT9-U/11332/2926/12 dnia 09-11-2012r. Po stronie Inwestora pozostaje uzyskanie aktualnych wymaganych opinii, decyzji i uzgodnień.
 2. Istniejące przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej wykonane dla potrzeb budynku przy ul. Śniadeckich 19 w Kielcach należy trwale odciąć w punktach włączeń:
 - przyłączy wody należy odciąć zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu bezpośrednio w punkcie włączenia do wodociągu rozdzielczego $\phi 300\text{mm}$ -żeliwo zlokalizowanego w pasie drogowym w ul. Śniadeckich na działce nr ewid. 1281/1;
 - przyłączy kanalizacji sanitarnej należy odciąć zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu w punkcie włączenia do przyłącza kanalizacji sanitarnej $\phi 200\text{mm}$ -PVC wykonanego dla potrzeb obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Odcięcie przedmiotowego przyłącza należy wykonać w miejscu niezakłócającym odbioru ścieków z budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
 3. O pracach związanych z odcięciem przyłącza wody do budynku przy ul. Ściegiennego 19 w Kielcach w punkcie włączenia do magistrali wodociągowej $\phi 300\text{mm}$ -żeliwo należy powiadomić o czasowym braku dostawy wody wszystkich odbiorców korzystających z dostawy wody z przedmiotowego wodociągu rozdzielczego, z uwagi na prace montażowe na ww. wodociągu.
 4. Wykonanie likwidacji punktu włączenia do wodociągu $\phi 300\text{mm}$ -żeliwo w ul. Śniadeckich należy wykonać w porozumieniu z Wydziałem Sieci Wodociągowej "Wodociągów Kieleckich"
- tel. 41-365-31-42; 41-365-31-43.

5. Wykonane prace na przewodach wod-kan, przed zasypaniem wykopów podlega przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".
6. Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół". Do "Protokołu" należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wyłączonego z eksploatacji uzbrojenia wod-kan w wersji papierowej i w formacie dxf, dwg lub giv.
7. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty wydania.

DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn.2021-05-17

TT/2021/1131

TT/AF

Kozłowski Stanisław

ul. Paska 15/6

25-108 Kielce

Inwestor:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

ul. Seminaryjska 12

25-372 Kielce

Dot.: zlecenia wydania warunków technicznych na likwidację istniejących przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do istniejącego budynku mieszkalnego (przewidzianego do wyburzenia) na działce nr ewid. 1290/16 obręb 0017 przy ul. Śniadeckich 19 w Kielcach, w związku z budową drogi dojazdowej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych.

W odpowiedzi na ww. zlecenie "Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. informuje, że w archiwum technicznym Spółki posiadamy projekt budowlany uzgodniony pismem znak: TT9-U/11332/2926/12 dnia 09-11-2012r. na likwidację istniejących przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do istniejącego budynku mieszkalnego (przewidzianego do wyburzenia) na działce nr ewid. 1290/16 obręb 0017 przy ul. Śniadeckich 19 w Kielcach, w związku z budową drogi dojazdowej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych. W związku z powyższym nie ma potrzeby wydawania warunków technicznych.

Wyżej wymienione uzgodnienie projektu straciło ważność. W celu dopuszczenia do realizacji likwidacji przyłączy wod-kan należy wystąpić ze zleceniem uzgodnienia ww. dokumentacji. Do zlecenia należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz egzemplarz archiwalny uzgodnionej dokumentacji.

Druki: zlecenie uzgodnienia oraz oświadczenie, dostępne są na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl, w zakładce: druki do pobrania, poz. 2 i 17.

DYREKTOR
ds. Techniczne-Eksploatacyjne
Ing. MSc. Danuta Brymorska

URZĄD WOJEWÓDZKI
W KIELCACH
Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska

Kielce, dnia 3. lutego.....1975 r.

Nr. ewid. uprawn. 78/K1/75.....

U P R A W N I E N I A B U D O W L A N E

Na podstawie art.18, art.19 ust.1 pkt.1 art.20 ust.1
ustawy z dnia 31-go stycznia 1961 roku, -prawo budowlane /Dz.U.
Nr 7, poz.46/oraz § 29 i § 8 ust.1 pkt.1.....rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architek -
tury z dnia 10 września 1962 r.w sprawie kwalifikacji fachowych
osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym
/Dz.U. Nr 53, poz.266- z późniejszymi zmianami/oraz § 21 ust.2
z upoważnienia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochr.Środowiska
Ob.....KOZŁOWSKA Teresa-Anna.....


.....magister inżynier urządzeń sanitarnych
.....
urodzony dnia 7 maja 1945 r. w Suchedniowie, pow. Kielce.....

O T R Z Y M U J E

w specjalności.....instalacji i urządzeń sanitarnych.....
uprawnienia budowlane do : sporządzania projektów instalacji
i urządzeń sanitarnych oraz prostych projektów budowlano-
konstrukcyjnych w zakresie w jakim projekty te wchodzi jako
elementy budowlane do projektów instalacji i urządzeń sani-
tarnych.



Z up. WOJEWODY
[Signature]
Int. arch. Edmund Mrzowski
DYREKTOR WYDZIAŁU



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 11 marzec 2021

Zaświadczenie

Pan(i) Kozłowska Teresa

miejsce zamieszkania :

os.Na Stoku 52A/8

25-408 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0299/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-11-2020 do 31-10-2021

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

mgr inż. Wiesława Sobańska
DYREKTOR BIURA

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godziny pracy czytelní: wtorek - od 10:00 do 16:00



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0029(2)/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Katarzyna Kantor

magister inżynier inżynierii środowiska
ur. dnia 4 lutego 1993 roku w Jędrzejowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0082/PBS/21

do projektowania

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń**

Uprawnienia budowlane nadane niniejszą decyzją Pani Agnieszce Katarzynie Kantor upoważniają:

- I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:
 - projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
- II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do:
 - sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności;
 - projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „K.p.a”, odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Zgodnie z treścią art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.


§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.


Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej



mgr inż. Andrzej Pieniążek
Przewodniczący składu orzekającego



mgr inż. Zygmunt Zimny
Członek składu orzekającego



mgr inż. Elżbieta Chociaj
Członek składu orzekającego

Otrzymują:

1. Pani Agnieszka Katarzyna Kantor
ul. S. Kowalczewskiego 1/25
25-635 Kielce
2. Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-7FY-L7B-UUI *

Pani Agnieszka Katarzyna Kantor o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0082/21
adres zamieszkania ul. S. Kowalczewskiego 1/25, 25-635 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Stefan Szałkowski, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Imię i nazwisko
Upr. nr

Teresa Kozłowska
339/KL/74

Kielce, 07.2021

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 – budowa wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych dla KWP przy ul. Śniadeckich 19 – etap I – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Branża:

INSTALACJE SANITARNE

Nazwa opracowania:

Projekt demontażu przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku nr 19 przy ul. Śniadeckich (budynek przeznaczony do wuburzenia)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inż. Teresa Kozłowska

Podpis 

Imię i nazwisko
Upr. nr

Agnieszka Kantor
SWK/0082/PBS/21

Kielce, 07.2021

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 – budowa wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych dla KWP przy ul. Śniadeckich 19 – etap I – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Branża:

INSTALACJE SANITARNE

Nazwa opracowania:

Projekt demontażu przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku nr 19 przy ul. Śniadeckich (budynek przeznaczony do wuburzenia)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający:

mgr inż. Agnieszka Kantor

Podpis 

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- 1.1. Zlecenie Inwestora
- 1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 28.04. 2021r. z naniesionymi istniejącymi obiektami budowlanymi i uzbrojeniem w obrębie działek nr 1290/16, 1290/17 i 1680/2 zlokalizowanych w Kielcach przy ul. J. i J. Śniadeckich 19 oraz z naniesioną projektowaną drogą dojazdową i miejscami parkingowymi.
- 1.3. Warunki techniczne demontażu istniejących przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Śniadeckich 19 (nr ewid. dz. 1290/16) w Kielcach, wydane przez Wodociągi Kieleckie pismem TT/2021 – TT/AF z dnia 17.05.2021r.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje istniejące przyłącza: wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, przeznaczonymi do demontażu.

3. Opis demontażu przyłączy

Powodem demontażu w/w przyłączy jest wyburzenie budynku mieszkalnego do którego były prowadzone.

W miejscu wyburzonego obiektu realizowana będzie droga dojazdowa do miejsc postojowych dla samochodów osobowych KWP.

3.1. Demontaż przyłącza wodociągowego

Istniejące przyłącze prowadzone jest od wodociągu żeliwnego $\varnothing 300$ biegnącego w ul. J. J. Śniadeckich. Wykonane zostało z rur stalowych ocynkowanych Dn25. Przyłącze posiada zasuwę odcinającą oraz zestaw wodomierzowy zamontowany w zewnętrznej studni wodomierzowej.

Przyłącze w całości (z zasuwą, zestawem wodomierzowym i studnią wodomierzową) zostanie w sposób trwały odcięte od istniejącego w ul. J. J. Śniadeckich wodociągu żeliwnego $\varnothing 300$. Demontaż istniejącego wodomierza Dn15 zgłoszony zostanie do „Wodociągów Kieleckich” . Rozwiązanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla przedmiotowego budynku leży w gestii MZD (warunki techniczne).

W miejscu usuniętego przyłącza na wodociągu $\varnothing 300$ wykonany zostanie węzeł naprawczy, zgodnie z informacją graficzną i opisową podaną na rys. nr 1. Do wykonania węzła naprawczego należy użyć kształtek z żeliwa sferoidalnego.

Teren jest mocno uzbrojony, dlatego roboty ziemne wykonywać ręcznie.

Po wykonaniu węzła naprawczego, wodociąg $\varnothing 300$ należy poddać próbie szczelności po której wodociąg należy zasypać do wysokości 0,5m nad wodociąg warstwą piasku stabilizowanego a następnie gruntem rodzimym zagęszczonym, bez kamieni . Po zasypaniu wodociągu należy odtworzyć warstwy i nawierzchnię drogi.

3.2. Demontaż przyłącza kanalizacji sanitarnej

Przyłącze kanalizacji sanitarnej do przedmiotowego budynku wykonane zostało z rur kamionkowych o średnicy 0,15m i zostało włączone do studni na kanale sanitarnym wykonanym z rur betonowych o średnicy 0,20m. Kanał sanitarny odbiera ścieki z obiektów KWP i pozostaje bez zmian.

Demontaż przedmiotowego przyłącza kanalizacji sanitarnej polegał będzie na likwidacji samego przyłącza oraz na uszczelnieniu otworu w ścianie studni kanalizacyjnej **S1** po zdemontowaniu przyłączy.

Uszczelnienie otworu w studni po usunięciu przyłączy należy wykonać poprzez zalanie go mieszanką betonową B25, uprzednio wykonując stosowny szalunek wewnątrz i na zewnątrz studni.

Po związaniu betonu, miejsce naprawy po stronie wewnętrznej i zewnętrznej należy dwukrotnie pomalować Bitgumem. Przed zasypaniem studni **S1** wykonać należy próbę szczelności (wykonać zgodnie z PN-92/B-10735, PN-85/B-10702, PN-EN 1610).