Odcinek istn. kabla ośw. ulicznego do wymiany na YAKXs 4x35; od istn. słupa nr 6/2 do istn. słupa nr 6/4.
Remont po trasie istniejącego kabla. Kabel na całej trasie w rurach ochronnych DVK110 a pod podjazdem w rurach SRS110).
W celu dokładnej lokalizacji istn. uzbrojenia terenu wykonac przekopy poprzeczne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń. Odległość proj. słupów - 1,5m od krawężnika.

Istn. słup nr 6/4

Proj. słup nr 6/3A

Istn. słup nr 6/3 do demontażu

Proj. słup nr 6/3

Istn. słup nr 6/2

Proj. zagosp. terenu (wraz z przebudową zewnetrznych instal. elektrycznych wg rys. nr E1)

kostka

granit

chod.bet.

j.mb

dr

ch.bet.

o.p.

j.utw.

21 98m

14

17 91m2

19 94m2

15 90m2

19 95m

1284

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt :	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12
Adres :	Kielce ul. Śniadeckich, dz. nr ew. 1281/1
Opracowanie:	Budowa drogi wewnętrznej i miejsc parkingowych do obiektów KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12
Branża :	Instalacje elektryczne
Treść :	Przebudowa odcinka sieci ośw. ulicznego ul.Śniadeckich (usuniecie kolizji z proj. wjazdem na parking KWP). Rysunek pomocniczy
(stadium) :	Projekt wykonawczy

Branża	Data: 07.2021r.	Nr zlecenia:		Nr uprawnień:	Podpis	Skala
Instalacje elektryczne	Projektował:	inż. Tadeusz Konieczny		339/KL/74		1:250
	Sprawdził:	mgr inż. Paweł Morusiewicz		SWK/0067/POOE/10		Nr rys. E2B

Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)