

Gdańsk, 28 lutego 2019 r.

Znak DL/AK/2019

Dotyczy: Modernizacja instalacji rozpałkowej kotłów OP-650 nr 1,2,3

Znak sprawy: ZP/EEO/190/2018/AK

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2019/S 024-054002 z dnia 04.02.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., zwaną dalej „Zamawiającym” pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, ENERGA Wytwarzanie SA, działając jako Pełnomocnika Zamawiającego, udziela następującą odpowiedź na podstawie art. 38 ust. 1, 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.):

Pytanie nr 2

Proszę o wydłużenie terminu złożenia oferty o 60 dni ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **11 kwietnia 2019 r.**

W związku z powyższym zapisy SIWZ XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1.

Oferty należy składać zgodnie z zasada opisaną w Rozdziale XVI do dnia 11 kwietnia 2019 r., do godz. 13:00

2.

Oferty zostaną otwarte publicznie w:

ENERGA Wytwarzanie SA

ul. Grunwaldzka 42a

83-000 Pruszcz Gdański

dnia 11 kwietnia 2019 r., o godz. 13:30

Pytanie nr 3

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie (25.03.2019).

Odpowiedź nr 3

Patrz „Odpowiedź nr 2”

Pytanie nr 5

Etap I zakłada wykonanie „projektu podstawowego we wszystkich branżach, wykonanie projektów wykonawczych, wykonanie rurociągów i pompowni do transportu oleju lekkiego na kotłownię Elektrowni B, dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej pompowni oraz rurociągów – od daty zawarcia umowy do 31.10.2019r.”

Dla budowy odcinka nowej estakady dla rurociągów olejowych, prowadzenia rurociągów olejowych na istniejących estakadach oraz prowadzenia nowego rurociągu sprężonego powietrza ze sprężarkowni do kotłowni potrzebne jest pozwolenie na budowę. Prowadzenie rurociągów olejowych z budynku pompowni do kotłowni jest instalacją do przesyłu produktów naftowych, którą można zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko a to wymusza uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, będącej załącznikiem do Projektu Budowlanego. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na uzyskanie decyzji środowiskowej, czas do wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonania robót termin 31.10.2019r jest niemożliwy do dotrzymania.

Prosimy o podzielenie etapu I na dwie części - Ia i Ib.

Etap Ia - wykonanie projektu podstawowego we wszystkich branżach – od daty zawarcia umowy do 31.10.2019r.

Etap Ib - wykonanie Projektu Budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie projektów wykonawczych, wykonanie rurociągów i pompowni do transportu oleju lekkiego na kotłownię Elektrowni B, dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej w tym zakresie – do 01.03.2020.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie Etapu I na dwie części.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin wykonania etapu pierwszego z dnia 31 października 2019 r. na dzień **31 grudnia 2019 r.**

W związku z powyższym zapisy SIWZ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. GWARANCJA I RĘKOJMIA pkt 1.1 otrzymują nowe brzmienie:

Etap I – wykonanie projektu podstawowego we wszystkich branżach, wykonanie projektu wykonawczego, wykonanie rurociągów i pompowni do transportu oleju lekkiego na kotłownię Elektrowni B, dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej pompowni oraz rurociągów – od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.

Pytanie nr 16

Czy istnieje możliwość otrzymania dokumentacji technicznej istniejącej instalacji rozpalkowej kotłów K1-K3?

Odpowiedź nr 16

Dokumentacja będzie udostępniona wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

W sprawie udostępnienia dokumentacji proszę o kontakt z Panem Leszkiem Staszczukiem, telefon: +48 29 766 26 46

Odpowiedzi na pozostałe pytania Zamawiający udzieli w późniejszym terminie.

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu
ds. przetargów

Kołodziejska-Łojko
Agnieszka Kołodziejska-Łojko