

Miechów, dnia 23 października 2024 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Miechowie oraz Pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w Szpitalu św. Anny w Miechowie.**  
Nr sprawy: 10/TP/2024.

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

**1.**

w celu prawidłowego przygotowania wstępnej wyceny dotyczącej zabezpieczeń przed promieniowaniem w pomieszczeniach, proszę o przesłanie szczegółowych informacji na temat urządzeń, które będą tam zainstalowane.

Informacje te są niezbędne, aby odpowiednio ocenić wymagania dotyczące ochrony radiologicznej oraz zaproponować optymalne rozwiązania, spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa.

Prosimy o podanie m.in.:

- rodzaju urządzeń (typ, model),
- parametrów technicznych związanych z emisją promieniowania, ilość ekspozycji
- przewidywanego rozmieszczenia w pomieszczeniach.

**Ad.1 Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach SOR nie są przewidywane instalacja i korzystanie ze stacjonarnych urządzeń radiologicznych. W ramach SOR badania radiologiczne wykonywane są przy użyciu urządzeń mobilnych (Alma Mobil 32 oraz !M1 Solutions for tomorrow), nie wymagające osłon stałych (stosowane są specjalistyczne parawany, którymi dysponuje Zamawiający).**

**2.**

Rolety przeciwsłoneczne mają być elektryczne czy zwykłe?

**Ad.2 Rolety przeciwsłoneczne mają być zwykłe.**

**3.**

Proszę o podanie wymiary okien w obszarze obserwacji, terapii natychmiastowej , konsultacji, resuscytacyjno-zabiegowy.

**Ad.3 Wymiary okien w obszarze obserwacji, terapii natychmiastowej, konsultacji, resuscytacyjno-zabiegowy to 2,4.**

**- okno 2,4\*1,8 – (w/g dokumentacji).**

**4.**

Zasłony przy łóżkach mają być zastosowane jako parawany sufitowe?

**Ad.4 Zasłony przy łóżkach mają być zastosowane jako parawany sufitowe.**

podpis elektroniczny