

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Linie kablowe nN zasilanie z proj. stacji transf.

1. Obwód nr 1 „Ośrodek Zdrowia”

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość
1.	Kabel YAKXS 4x35 mm ² (dł trasy /dł kabla)	m	22/41
2.	Rura ochronna HDPE 110 7m+5m	m	12
3.	Rura ochronna stalowa ϕ 50 (po elewacji budynku)	m	7
4.	Taśma Denso (uszczelnienie rury w ziemi - 2m/koniec)	m	10
5.	Folia oznaczeniowa niebieska	m	22
6.	Opaska oznaczeniowa kabla (co 10mb)	szt	2
7.	Oznacznik kablowy betonowy	szt	2
8.	Piasek żółty nienormowany	m ³	1,8
9.	Wkładka bezpiecznikowa WTN-1gG ...A – w rozdzielnicy nN pole nr 1	szt	3

2. Obwód nr 2 - w kierunku złącza kablowego ZK nr 791

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość
1.	Kabel YAKXS 4x120 mm ² (dł trasy /dł kabla)	m	44/57
2.	Rura ochronna HDPE 110 2m	m	2
4.	Taśma Denso (uszczelnienie rury w ziemi - 2m/koniec)	m	4
5.	Mufa kablowa ZRM-4	szt	1
6.	Folia oznaczeniowa niebieska	m	44
7.	Opaska oznaczeniowa kabla (co 10mb)	szt	4
8.	Oznacznik kablowy betonowy	szt	2
9.	Piasek żółty nienormowany	m ³	3,5
10.	Wkładka bezpiecznikowa WTN-1gG ...A – w rozdzielnicy nN pole nr 2	szt	3

3. Obwód nr 3 - w kierunku złącza kablowego ZK nr 5955

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość
1.	Kabel YAKXS4x120 mm ² (dł trasy /dł kabla)	m	102/118
2.	Rura ochronna HDPE110 3m+3m+2m	m	8
3.	Taśma Denso (uszczelnienie rury w ziemi - 2m/koniec)	m	12

5.	Mufa kablowa ZRM-4	szt	1
6.	Folia oznaczeniowa niebieska	m	102
7.	Opaska oznaczeniowa kabla (co 10mb)	szt	10
8.	Oznacznik kablowy betonowy	szt	3
9.	Piasek żółty nienormowany	m ³	8
10.	Wkładka bezpiecznikowa WTN-1gGA – w rozdzielnicy nN pole nr 3	szt	3

4. Obwód nr 4 - w kierunku proj złącza kablowego ZK-3 Szkoła

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość
1.	Kabel YAKXS 4x120 mm ² (dł trasy /dł kabla)	m	126/143
2.	Złącze kablowe ZK-3 wolnostojące na fundamencie prefabrykowanym	szt	1
3.	Rura ochronna HDPE 110 7m+2m+3m+2m	m	14
5.	Taśma Denso (uszczelnienie rury w ziemi -2m/koniec)	m	16
6.	Folia oznaczeniowa niebieska	m	126
7.	Opaska oznaczeniowa kabla (co 10mb)	szt	12
8.	Oznacznik kablowy betonowy	szt	4
9.	Piasek żółty nienormowany	m ³	10
10.	Wkładka bezpiecznikowa WTN-1gGA – w rozdzielnicy nN pole nr 4	szt	3