

Głuchołazy, 20.09.2023r.

ZP.271.1.28.2023.JSz

## Do Wykonawców postępowania

### WYJAŚNIENIA I ZMIANY TEŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

## Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Głuchołazy

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie.

Proszę o doprecyzowanie informacji o zaprojektowanych latarniach. W opisie technicznym projektu, pkt 5. Oświetlenie, czytamy:

Dane techniczne:

- wysokość słupa  $H=8m$

- wisięgnik łukowy kąt nachylenia  $5^\circ$ , długość wisięgnika  $W=1,0m$ .

Na rys. projektu zagospodarowania od 1 do 4 czytamy:

OŚWIETLENIE ULICY

słup stalowy  $h=8m$

wisięgnik jednoramienny  $1r$  – dł.  $1,5m$  kąt  $15$  st.

1. Na jakiej wysokości ma być zawieszona oprawa drogowa?

Odpowiedź: Oprawa drogowa ma być zawieszona na wysokości  $8m$ .

2. Jaki ma być kąt nachylenia wisięgnika?

Odpowiedź: Kąt nachylenia wisięgnika  $5^\circ$ .

3. Jaki wisięg ma mieć wisięgnik?

Odpowiedź: Wisięg ma mieć wisięgnik  $1,5m$ .

4. Czy wisięgnik ma być łukowy czy prosty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wisięgnik łukowy oraz prosty.

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1) Rozdz. XVI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/815131> w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 25 września 2023r. do godziny 09:00.**

2) Rozdz. XVII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, **w dniu 25 września 2023r. , o godzinie 09:05**, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

3) Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wzór Umowy), otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną treść SWZ.

W załączeniu:

Projekt umowy

**Zastępca Burmistrza Głuchołaz**  
/-/ **Roman Sambor**