

Obwód	RP1/2	--	--	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Moc zainstalowana Pi [kW]		--	--	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-
Nazwa odbiornika	Rozdzielnica	ochrona przeciwprze-pięciowa	kontrola napięcia	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	gniazdo tablic multimedialn.	gniazdo TV	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa



L01	L02	L03	L04	L05	L06
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-
obwód oświetle-niowy	obwód oświetle-niowy	obwód oświetle-niowy	obwód oświetle-niowy	oświetlenie sanitariaty	rezerwa

UKŁAD SIECI: TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE
MOC ZAINSTALOWANA: Pi=7,5 kW
MOC SZCZYTOWA ZAPOTRZEBOWANA: Psz=4,5 kW
WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI: kz=0,6
ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA APARATÓW: 6kA

ROZDZIELNICĘ WYKONAĆ W TYPOWEJ OBUDOWIE
PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
Z DRZWICZKAMI, PRZYSTOSOWANEJ DO
APARATURY MODUŁOWEJ
WYPROWADZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO I ODPŁYWÓW
OD GÓRY

DB UNIT
Project and Management

Jednostka projektowa
DB UNIT
Tomasz Kuprianowicz
ul. Żytnia 5
05-831 Rozalin
tomasz.kuprianowicz@dbunit.pl
tel. +48 519 827 578

Inwestor
Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry

Nazwa projektu
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Projektował	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Tomasz Kuprianowicz	PDL/0193/PWBE/19	
	w specjalności instalacji elektrycznych	

Przedmiot rysunku
Schemat rozdzielnicy RP1/2

Faza projektu	Branża	Skala	Data	Numer rysunku
Techniczny	Instalacje elektryczne	-	09/06/2023	S05