



**Gmina Karpacz**  
Urząd Miejski w Karpaczu  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 Karpacz

📍 adres do korespondencji:  
ul. Konstytucji 3 Maja 48b  
58-540 Karpacz  
✉ kancelaria@karpacz.eu

☎ tel. kancelaria 75 76 19 150  
tel. sekretariat 75 76 19 975  
🌐 www.karpacz.pl  
www.bip.karpacz.pl

IGK.7013.6.2023

Karpacz 12.05.2023 r.

## WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że 26 kwietnia 2023 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo, dotyczące zamówienia w trybie podstawowym zgodnie z zapisem art. 275 pkt 1 przedmiotowej ustawy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2023/BZP 00187093/01 z dnia 2023-04-21, na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia Centrum integracji, edukacji oraz kultury”.

*Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: **Rozbudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia Centrum integracji, edukacji i kultury**, nr postępowania: IGK.7013.6.2023.*

Szanowni Państwo,

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dot. dokumentacji przetargowej:

1. W związku z brakiem w dokumentacji projektowej (PB, PW, Aranżacja wnętrz) jednoznacznych informacji dot. zabezpieczenia p.poż. drewnianych elementów wbudowywanego wystroju na parterze budynku (Meblościanka – ZAB\_101, Gablota pod oknami – ZAB\_102, Gabloty na scenie – ZAB\_103, Lustro na scenie – ZAB\_104, Przedśionek – ZAB\_105) proszę o podanie wytycznych dot. zabezpieczenia p.poż. tych elementów

### **Odp.**

Zgodnie z § 258 tech. war. Budynków oraz opisem projektu architektury (str13): „Klasy reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych

· Nie dopuszcza się stosowania elementów wykończenia wnętrz łatwo zapalnych, których produkty

rozkładu są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.,, oraz „W sali wielofunkcyjnej (pom. 0.1) przegrody, elementy stałego wyposażenia i wystroju wnętrza (zabudowane szafy, ścianka mobilna przesuwana, dekoracje itp.) oraz wykładzina winylowa nie mogą być łatwo zapalne.” Sposób spełnienia tych wymogów (dobór płyt lub impregnacji) do decyzji Wykonawcy.

2. W związku z brakiem w dokumentacji projektowej (PB, PW, Aranżacja wnętrz) jednoznacznych informacji dot. zabezpieczenia p.poż. drewnianych elementów wbudowywanego wystroju na



**Gmina Karpacz**  
Urząd Miejski w Karpaczu  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 Karpacz

📍 adres do korespondencji:  
ul. Konstytucji 3 Maja 48b  
58-540 Karpacz

✉ kancelaria@karpacz.eu

☎ tel. kancelaria 75 76 19 150  
tel. sekretariat 75 76 19 975

🌐 www.karpacz.pl  
www.bip.karpacz.pl

piętrze budynku (Korytarz piętro – ZAB\_201, Sofa piętro – ZAB\_202, Toalety piętro – ZAB\_203, Pomieszczenia socjalne piętro – ZAB-204, Szafa piętro – ZAB\_205, Zaplecze piętro – ZAB\_206, Regały piętro – ZAB\_207, Gablota klatka schodowa – ZAB\_301) proszę o podanie wytycznych dot. zabezpieczenia p.poż. tych elementów.

### **Odp.**

Zgodnie z § 258 tech. war. Budynków oraz opisem projektu architektury (str13): „Klasy reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych

· Nie dopuszcza się stosowania elementów wykończenia wnętrz łatwo zapalnych, których produkty

rozkładu są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

(...)

· Na korytarzu i górnym biegu klatki schodowej, będącymi drogą ewakuacyjną z kondygnacji 1. piętra, zakazuje się stosowania elementów wykończenia wnętrz łatwo zapalnych.,,

W obrębie drogi ewakuacyjnej (gablota, sofa, zabudowy w korytarzu, okładziny ścian w korytarzu z lameli sklejkowych): dla elementu Gablota klatka schodowa – ZAB\_301 zgodnie z Opisem do projektu wnętrza domu kultury w Karpaczu – wszystkie elementy zewnętrzne gabloty trudnozapalne, sklejka i płyty meblowe na korytarzu na piętrze trudnozapalne, materiały do wykonania sofy trudnozapalne.

3. W związku z brakiem w dokumentacji projektowej (PB, PW, Aranżacja wnętrza) jednoznacznych informacji dot. zabezpieczenia p.poż. kurtyn (kotar i rolet) proszę o podanie wytycznych dot. zabezpieczenia p.poż. tych elementów.

### **Odp.**

Zgodnie z § 258 tech. war. Budynków oraz opisem projektu architektury (str13): „Klasy reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych

· Nie dopuszcza się stosowania elementów wykończenia wnętrz łatwo zapalnych, których produkty

rozkładu są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

· Kotary sceniczne stosowane w sali wielofunkcyjnej na paterze (lub w innych pomieszczeniach)

nie mogą być łatwo zapalne, tzn. muszą spełniać łącznie kryteria:



**Gmina Karpacz**  
Urząd Miejski w Karpaczu  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 Karpacz

📍 adres do korespondencji:  
ul. Konstytucji 3 Maja 48b  
58-540 Karpacz  
✉ kancelaria@karpacz.eu

☎ tel. kancelaria 75 76 19 150  
tel. sekretariat 75 76 19 975  
🌐 [www.karpacz.pl](http://www.karpacz.pl)  
[www.bip.karpacz.pl](http://www.bip.karpacz.pl)

- ti > 4s

- ts < 30s

- nie następuje przepalenie trzeciej nitki

- nie występują płonące krople

określone w Polskich Normach odnoszących się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia  
przez wyroby włókiennicze

**Burmistrz Karpacza**

**Radosław Jęcek**