

DOM DZIECKA - ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 70/55°C CZĘŚĆ NR 2
SKALA 1:100

LEGENDA:

- Rurociągi zasilające - czynnik woda 60°C rury stalowe, czarne, cienkościenne, jednostronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych
- Rurociągi powrotne - czynnik woda 45°C rury stalowe, czarne, cienkościenne, jednostronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych
- Nr pionu instalacji c.o. dla Domu Dziecka
- 3.04 - nr pomieszczenia 20°C - obliczeniowa temperatura zimą
- FKV 22 600-1100 Grzejnik stalowy, radiatorowy FKV - dolnozasilany, 22 - dwupłytyowy, dwuradiatorowy 600 - wys. 600mm, 1100 - dł. 1000mm
- FKO 22 600-1200 Grzejnik stalowy, radiatorowy FKO - bocznozasilany, 22 - dwupłytyowy, dwuradiatorowy 600 - wys. 600mm, 1200 - dł. 1200mm
- A/50x120 Grzejnik stalowy drabinkowy, łazienkowy 50cm- szerokość, 120cm - wysokość
- ZO ↑ Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym
- n=6,5 Automatyczny równoważący termostatyczny zawór grzejnikowy średnica dn 15mm typ prosty, n=6,5 nastawa przepływu w l/h
- Zawór grzejnikowy dn 15mm, powrotny
- m=4,9 Multiblock TQ – przyłącze grzejnikowe z automatycznym równoważącym, termostatycznym zaworem grzejnikowym, średnica dn 15mm , m=4,9 nastawa przepływu w l/h
- ZK-S020 Projektowany serwisowy zawór odcinający Ø20, kulowy ze spustem
- ZK025 Projektowany serwisowy zawór odcinający Ø20, kulowy ze spustem

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30-348 Kraków, tel.: 608 358 229,		
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk		
Obiekt	Nadbudowa i przebudowa budynków obejmująca zmianę kształtu i konstrukcji dachu z infrastrukturą towarzyszącą		
Adres	ul. I. Łukasiewicza 5, działki nr ewid: 6/24, 6/26, 6/27, Obręb: 0007 Nowa Sarzyna, Jedn. ewid.: 180805_4 Nowa Sarzyna		
Branża	wyposażenie budowlano-instalacyjne		
Faza	projekt		
Projektant	inż. Andrzej Zabratyński	S-114/76	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Rechtoń	PDK/0071/PWOS/06	
Data	grudzień 2022		
Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
Skala	1:100		
Numer	CO-06		

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30-348 Kraków, tel.: 608 358 229,		
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk		
Obiekt	Nadbudowa i przebudowa budynków obejmująca zmianę kształtu i konstrukcji dachu z infrastrukturą towarzyszącą		
Adres	ul. I. Łukasiewicza 5, działki nr ewid: 6/24, 6/26, 6/27, Obręb: 0007 Nowa Sarzyna, Jedn. ewid.: 180805_4 Nowa Sarzyna		
Branża	wyposażenie budowlano-instalacyjne		
Faza	projekt		
Projektant	inż. Andrzej Zabratyński	S-114/76	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Rechtoń	PKD/0071/PWOS/06	
Data	grudzień 2022		
Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
Skala	1:100		
Numer	CO-06		