



LEGENDA

— Układ C.O. nr 1 - DOM DZIECKA - Rurociągi zasilające - czynnik woda 60°C rury stalowe, czarne, ciękościenne, jednostronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych
- - - Rurociągi powrotne - czynnik woda 45°C rury stalowe, czarne, ciękościenne, jednostronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych
C011 Nr pionu instalacji c.o. dla Domu Dziecka

— Układ C.O. nr 2 - dla Ośrodka przemocy w Rodzinie - Rurociągi zasilające - czynnik woda 60°C rury stalowe, czarne, ciękościenne, jednostronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych
- - - Rurociągi powrotne - czynnik woda 45°C rury stalowe, czarne, ciękościenne, jednostronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych
C05 Nr pionu instalacji c.o. dla Ośrodka przemocy w Rodzinie

1.31 P.POMOC.
T_p=16°C, Q_p=200W
Grzejnik stalowy, radiatorowy
FKV - dolnozasilany
22 - dwupłytowy, dwuradiatorowy
600 - wys. 600mm
1100 - dł. 1000mm
FKO11/60/40
Grzejnik stalowy, radiatorowy
FKO - bocznozasilany
22 - dwupłytowy, dwuradiatorowy
600 - wys. 600mm
1200 - dł. 1200mm
PINI/40x150
Grzejnik stalowy drabinkowy, łazienkowy
40cm- szerokość, 150cm - wysokość
ZO
Odpowietznik automatyczny z zaworem stopowym
A B
Granica własności podmiotów i rozdziatu układów instalacji c.o.

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAŁ ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30-348 Kraków, tel.: 608 358 229,		
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk		
Obiekt	Nadbudowa i przebudowa budynków obejmująca zmianę kształtu i konstrukcji dachu z infrastrukturą towarzyszącą		
Adres	ul. I. Łukasiewicza 5, działki nr ewid.: 6/24, 6/26, 6/27, Obręb: 0007 Nowa Sarzyna, Jedn. ewid.: 180805_4 Nowa Sarzyna		
Branża	wyposażenie budowlano-instalacyjne		
Faza	projekt		
Projektant	inż. Andrzej Zabratyński	S-114/76	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Rechtoń	PDK/0071/PWOS/06	
Data	grudzień 2022		
Tytuł rysunku	RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA C.O.		
Skala	1:100		
Numer	CO-03		