

Głuchołazy, 28.09.2023r.

ZP.271.1.28.2023.JSz

Do Wykonawców postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TEŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Głuchołazy

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie.

Czy zamawiający posiada referencyjne obliczenia fotometryczne określające spełnienie norm przy tak precyzyjnym doborze parametrów słupów oraz wskazaniu w dokumentacji oprawy. Chciałbym zauważyć że ul. Kolonia Kaszubska ma zupełnie różne parametry układu drogi niż ul. Powstańców Śląskich. Proszę o dołączenie w/w dokumentu. Ponadto po wizji lokalnej przy udziale geodety brak jest możliwości wykonania kablowej sieci oświetleniowej w projektowanej lokalizacji. Linia i słupy zlokalizowane zostały przez projektanta w skarpie rowu melioracyjnego, gdzie szerokość od chodnika i barierek często nie przekracza 30 cm. Czy zamawiający dopuści w trakcie prowadzonych prac zmianę przebiegu linii kablowej i lokalizacji słupów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający posiada referencyjne obliczenia fotometryczne określające spełnienie norm – w załączeniu.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na ul. Kaszubskiej (od S7.1 do S7.5) opraw oświetleniowych spełniających wymagania klasy oświetleniowej P3 przy zachowaniu pozostałych parametrów projektowanych opraw.

Zabudowa słupów oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Śląskich winna być zrealizowana w miejscu istniejących słupków balustrady ochronnej. W miejscu lokalizacji słupów oświetleniowych istniejące słupki balustrady ochronnej należy zdemontować. Zdemonstrowane elementy balustrady (poła po dwóch stronach słupa oświetleniowego) należy odtworzyć z nowych elementów balustrady U-11a (wersja z pionowymi szczeblikami). Barwę barier uzgodnić z zarządcą drogi.

Zamawiający dopuszcza w trakcie prowadzonych prac zmianę przebiegu linii kablowej i lokalizacji słupów (musi być zachowana zalecana klasa oświetlenia: M4 i P3).

Zamawiający dołącza do dokumentacji schemat ideowy przedmiotowego oświetlenia – w załączeniu.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1) Rozdz. XIV pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 31 października 2023r.**”

2) Rozdz. XVI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/815131> w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 3 października 2023r. do godziny 09:00.**

3) Rozdz. XVII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, **w dniu 3 października 2023r., o godzinie 09:05**, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną treść SWZ.

W załączeniu:

- 1) referencyjne obliczenia fotometryczne określające spełnienie norm
- 2) schemat ideowy oświetlenia

Zastępca Burmistrza Głuchołaz
/-/ **Roman Sambor**