MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

ZAKŁAD USŁUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Henryk Kądziołka
ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek
tel/fax (0-95) 746-40-80
tel.kom. 0-601-953-256
NIP 597-106-33-07

id. Zgłoszenia GKN.6640.1080.2017
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: myśliborski
Jednostka ewidencyjna: 321003_4, Dębno – miasto
Obręb: 321003_4.0005, Dębno
Obiekt: dz. nr 392 ul. Ofiar Katynia

Układ współrzędnych płaskich 65 strefa 3
Poziom odniesienia "Kronsztadt"
Mapa przedstawia granice działek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów na dzień 29.09.2017 r.
Sekcje mapy zasadniczej: 361.141.1142, 1144
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych : ____________
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń nie wykazanych na tej mapie, których nie zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej.

W zakresie opracowania mapy do celów projektowych obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? tereny o symbolu 28MN, 48MW,U, 49U,MN, 29U, 31KPJ, 54MW,U, 55MW,U, 33MW,U, 59U

Badanie ksiąg wieczystych – nie dotyczy, na podstawie §80 pkt. 5 Rozp. z dnia 9 listopada 2011 r. poz. 1572

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 10630 podlegające ochronie na podstawie art. 15, art.48 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W zakresie opracowania występują projekty uzgodnione w ZUDP, NK k-66/09, eN-100/10, t-391/10, gs-180/11, t-325/12, wo-295/13, ks+wo+eN-48/14, eN-85/15

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 29.09.2017 r.
Opracował: Henryk Kądziołka
Uprawnienia nr 9973 Zakres 1 i 2

Rejestracja:

Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej

nr studzienki	oznaczenie odległości	materiał	średnica przewodu	odl. między studniami (w osiach)	spadek	rzędna terenu	rzędna dna studni bez osadnika	głębokość	średnica nominalna studni
-			mm	m.	%	m.	m.	m.	mm
Sistn.						40,11	37,17	2,94	1200
	Sistn. - S1	kamionka	500	29,0	0,1				
S1						40,35	37,20	3,15	1200
	S1 - S2	kamionka	500	14,9	0,1				
S2						40,45	37,21	3,24	1200
	S2 - S3	kamionka	500	11,6	0,1				
S3						40,52	37,23	3,29	1200
	S3 - S4	kamionka	500	14,1	0,1				
S4						40,55	37,24	3,31	1200
	S4 - S5	kamionka	500	10,0	0,1				
S5						40,53	37,25	3,28	1200
	S5 - S6	kamionka	500	16,0	0,1				
S6						40,41	37,27	3,14	1200
	S6 - S7	kamionka	500	10,0	0,1				
S7						40,30	37,28	3,02	1200
	S7 - S8	kamionka	500	21,3	0,1				
S8						40,00	37,30	2,70	1200
	S8 - S9	kamionka	500	15,5	0,1				
S9						39,80	37,31	2,49	1200
	S9 - S10	kamionka	500	14,7	0,1				
S10						39,67	37,33	2,34	1200
	S10 - S11	kamionka	500	17,2	0,1				
S11						39,60	37,34	2,26	1200
	S11 - S12	kamionka	500	17,7	0,1				
S12						39,58	37,36	2,22	1200
	S12 - S13	kamionka	500	16,7	0,1				
S13						39,63	37,38	2,25	1200
	S13 - S14	kamionka	500	34,4	0,1				
S14						39,86	37,41	2,45	1200
	S14 - S15	kamionka	500	29,0	0,1				
S15						39,93	37,44	2,49	1200

	X	Y
Sistn.	5907266.64	3345502.25
S1	5907292.14	3345488.35
S2	5907305.92	3345482.75
S3	5907316.81	3345478.71
S4	5907329.96	3345473.55
S5	5907339.26	3345470.00
S6	5907354.41	3345464.50
S7	5907363.79	3345461.11
S8	5907383.87	3345454.01
S9	5907395.84	3345444.13
S10	5907404.11	3345432.02
S11	5907410.54	3345416.05
S12	5907417.17	3345399.65
S13	5907422.04	3345383.57
S14	5907432.90	3345351.06
S15	5907450.64	3345327.56
S2.1	5907307.92	3345486.55
S3.1	5907318.01	3345481.71
S4.1	5907328.36	3345468.65
S5.1	5907334.43	3345466.41
S6.1	5907356.19	3345469.39
S7.1	5907365.38	3345466.02
S8.1	5907382.03	3345449.93
S9.1	5907398.06	3345446.86
S10.1	5907410.70	3345434.03
S11.1	5907414.81	3345417.74
S12.1	5907412.38	3345398.62
S13.1	5907426.16	3345384.01
S14.1	5907427.06	3345350.74

Rurociągi na przyłączu kanalizacji sanitarnej

nr studzienki	oznaczenie odległości	materiał	średnica przewodu	odl. między studniami (w osiach)	spadek	rzędna terenu	rzędna dna studni bez osadnika	głębokość	średnica nominalna studni
-			mm	m.	%	m.	m.	m.	mm
S2						40,45	37,21 38,41	3,24 2,04	1200
	S2 - S2.1	PVC-U	160	4,3	1,5				
S2.1						40,50	38,48	2,02	istn.
S3						40,52	37,23 37,23	3,29 3,29	1200
	S3 - S3.1	PVC-U	160	3,4	1,5				
S3.1						40,40	37,28	3,12	istn.
S4						40,55	37,24 37,24	3,31 3,31	1200
	S4 - S4.1	PVC-U	200	5,2	1,5				
S4.1						40,65	37,32	3,33	istn.
S5						40,53	37,25 38,85	3,28 1,68	1200
	S5 - S5.1	PVC-U	200	5,9	1,5				
S5.1						40,65	38,94	1,71	istn.
S6						40,41	37,27 38,47	3,14 1,94	1200
	S6 - S6.1	PVC-U	160	5,2	1,5				
S6.1						40,40	38,54	1,86	600
S7						40,30	37,28 37,85	3,02 2,45	1200
	S7 - S7.1	PVC-U	160	5,2	1,5				
S7.1						40,29	37,92	2,37	istn.
S8						40,00	37,30 37,96	2,70 2,04	1200
	S8 - S8.1	PVC-U	160	4,5	4				
S8.1						40,29	38,14	2,15	istn.
S9						39,80	37,31 37,99	2,49 1,81	1200
	S9 - S9.1	PVC-U	160	5,1	1,5				
S9.1						40,29	38,07	2,22	istn.
S10						39,67	37,33 37,67	2,34 2,00	1200
	S10 - S10.1	PVC-U	160	6,9	1,5				
S10.1						39,75	37,77	1,98	istn.
S11						39,60	37,34 37,34	2,26 2,26	1200
	S11 - S11.1	PVC-U	160	5	1,5				
S11.1						39,70	37,42	2,28	BUD.
S12						39,58	37,36 37,36	2,22 2,22	1200
	S12 - S12.1	PVC-U	160	4,9	5,8				
S12.1						39,75	37,65	2,10	istn.
S13						39,63	37,38 38,38	2,25 1,25	1200
	S13 - S13.1	PVC-U	160	4,1	1,5				
S13.1						39,81	38,44	1,37	istn.
S14						39,86	37,41 37,91	2,45 1,95	1200
	S14 - S14.1	PVC-U	160	9,2	1,5				
S14.1						39,92	38,05	1,87	istn.

Uwaga:
1. Istniejąca sieć wodociągowa na odcinku od W1 do W23 do likwidacji
2. Istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od Sistn. do S15 do likwidacji
3. Istniejąca nieczynna sieć gazowa na odcinku projektowanego odcinka drogi do likwidacji

55,25 / 54,20 S1 – rzędna włazu; Oznaczenie studni kanalizacji sanitarnej; rzędna kinety przewodu kanalizacyjnego

LEGENDA

- przewód kanalizacji deszczowej z rur GRP (SN10)
- przewód kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych
- przewód przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 (wymiana ruroc. na istn. rzędnych przyłącza)
- przewód sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego kielichowych (PN25)
- przewód przyłącza wodociągowego z rur PE100 PN10 SDR17

D1 - studnia zintegrowana Ø1200 z włazem kanałowym typu ciężkiego
WP1 - wpust uliczny przykrawężnikowy Ø450mm z rusztem żeliwnym min. C250
S1 - studnia betonowa Ø1200 z włazem kanałowym typu ciężkiego
HP80 - hydrant p.poż. dn80 nadziemny z odwodnieniem i podwójnym zabezpieczeniem

1. Zwieńczenie studni GRP i betonowych wyposażyć we właz kanałowy pływający o klasie D400 w drogach o nawierzchni asfaltowej
2. Ze względu na brak wielu danych o rzędnych posadowienia przyłączy KS rurociągi na przyłączach prowadzić na rzędnych istniejących z potwierdzeniem rzędnej na budowie

GENERALNY PROJEKTANT:	BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE "TECHNOS" JAROSŁAW NOWICKI 66-400 GORZÓW WLKP. UL. JANOCKIEGO 1D/4 tel. /95/7 376 122; 501 584 801; technos@op.pl		
OBIEKT:	Przebudowa ul. Ofiar Katynia w miejscowości Dębno		
ZAKRES:	Sieć kanalizacji sanitarnej		
ADRES:	74-400 Dębno, ul. Ofiar Katynia dz. nr 392, 422, 870/1, obręb 5-Dębno	STADIUM: PW	ARK. NR: S1.2
TYTUŁ RYS.:	Projekt Zagospodarowania Terenu	SKALA: 1:500	
	IMIĘ I NAZWISKO (SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ)	NR UPRAWNIEŃ	DATA / PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław Nowicki	LUKG/0004/POOS/05	11.09.2018r.