

poziom por.34,00 m n.p.m.

Węzeł	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		TR1		D10		D11		D12		D13
Rzędna terenu [m n.p.m.]	39,95		39,82		39,70		39,57		39,63		39,75		40,00		40,25		40,54		40,52		40,38		40,27		40,53		40,52
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	38,95	38,93 38,91	38,89		38,84 38,84	38,81 38,80	38,73	38,75 38,70	38,66	38,65 38,63	38,62 38,61		38,56	38,56 38,54	38,53	38,52 38,51 38,50 38,49 38,48	38,47	38,45 38,44	38,43	38,43 38,42	38,40 38,40 38,39 38,39	38,38	38,34 38,34 38,33 38,33	38,32	38,30 38,30	38,28
Zagłębienie [m]	1,00		0,93		0,86		0,84		0,97		1,13		1,44		1,72		2,09		2,10		2,00		1,93		2,21		2,24
Materiał,Średnica/Spadek [%]	GRP300	0,30	GRP300	0,30	GRP300	0,30	GRP300	0,30	GRP300	0,30	GRP300	0,30	GRP450	0,20	GRP450	0,20	GRP450	0,20	GRP450	0,20	GRP450	0,20	GRP600	0,20	GRP600	0,20	
Długość [m]	18,70		17,10		38,20		21,70		14,70		19,70		16,70		36,20		15,60		21,70		18,70		8,50		22,80		
Odległość [m]	0,00	8,10 14,80	18,70		56,90 56,90	48,00 49,90	74,00	65,70	95,70	99,10 105,50 106,50	110,40 113,20 113,20		130,10 131,90	141,10	146,80	149,70 157,50 162,10 162,10	168,00	175,30	177,40	183,00 188,40 187,80	192,70	196,10	198,60	202,40	209,80 211,10 213,80 215,10	220,30	224,0 224,0 224,50 224,50	247,50	256,30 260,20 262,40	270,30
Dno wykopu [m n.p.m.]	38,95		38,89		38,84		38,73		38,66		38,62		38,56		38,53		38,45		38,42		38,38		38,34		38,32		38,28
Objętość wykopu [m3]	11,29		9,31		17,79		11,35		9,48		14,73		15,83		37,62		20,12		22,23		22,01		12,30		34,48		

Hektometr [hm] 0 1 2 +0,70

1. Zwieńczenie studni GRP i betonowych wyposażyć we właz kanałowy pływający o klasie D400 w drogach o nawierzchni asfaltowej
2. Każdy wpust kanalizacji deszczowej wyposażyć w osadnik zanieszczeń, stalowy, ocynkowany o niskiej formie zabudowy oraz osadnik piasku o głębokości min. 0,9m

GENERALNY PROJEKTANT:
BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE
"TECHNOS" JAROSŁAW NOWICKI
66-400 GORZÓW WLKP. UL. JANOCKIEGO 1D/4
tel. /95/7 376 122; 501 584 801; technos@op.pl

OBIEKT:	Przebudowa ul. Ofiar Katynia w miejscowości Dębno
ZAKRES:	Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć wodociągowa
ADRES:	74-400 Dębno, ul. Ofiar Katynia dz. nr 392, 422, 870/1, obręb 5-Dębno
TYTUŁ RYS.:	Sieć kanalizacji deszczowej - profil
SKALA	1:100/1:500
STADIUM	PB
ARK. NR	S2.2

	IMIĘ I NAZWISKO (SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ)	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław Nowicki specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	LUKG/0004/POOS/05	11.09.2018r.	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Grzegorz Kot specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	14/2002/Gw	11.09.2018r.	