

Rawa Mazowiecka, dnia 01.08.2023 r.

Znak: RPI.271.23.2023

**Do wiadomości**

**- wszyscy uczestnicy**

### **WYJAŚNIENIA (nr 1) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ**

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) pn.: „**Remont instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku MDK w Rawie Mazowieckiej**” udziela wyjaśnień na zadane pytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy zmienił się zakres prac w stosunku do poprzednio ogłoszonego przetargu?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że dokonano zmiany w zakresie napełnienia nagrzewnicy płynem niezamarzającym.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy odpowiedzi na pytania do poprzedniego przetargu są aktualne

#### **Odpowiedź nr 2:**

Wyjaśnienia dot. postępowania wszczętego w dn. 23.06.2023 r. nie dotyczą postępowania ogłoszonego w dn. 20.07.2023 r. (nie są aktualne).

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**mgr inż. Piotr Irla**