


-U

U42



Klasa izolacji: II
 Stopień ochrony: IP31
 Stopień ochrony: IK08
 Prąd znamionowy: 125 A
 Typ: Podtynkowa
 Ilość modułów: 96
 Szerokość: 560 mm
 Wysokość: 684 mm
 Głębokość: 120 mm

KR

STUDIO

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGĘŻÓW 44
tel.kom. 603 799 201

| | | | |
|--------------------|--|------------------------------|------|
| Temat: | Projekt rozbudowy istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. | | |
| Inwestor: | Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna | | |
| Lokalizacja: | Czarna, dz. nr ewid.770/4, 771 | Skala: | 1:10 |
| Przedmiot rysunku: | WIDOK TABLICY TN | | |
| Projektował: | inż. Paweł Piwowar upr.proj. nr E-117/02 | Data opracowania: 01-2018 | |
| Sprawdził: | mgr inż. Bartosz Budzik upr.proj. nr E-217/02 | | |
| | | Nr rysunku: ES1-6 | |

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
 Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
 uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio