





| Rys. nr 2 | Dział ZTI Zakład Rzeszów | Punkt redukcyjno-pomiarowy Qmax do 10 Nm$^3$/h | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporządził: | ver 1.0 | | | | |
| 14 | Nypel DN32 | 2 szt | PN-EN 10241 | | |
| 13 | Rura stalowa DN32 (48,3x min.3,2) | 1 szt | PN-EN 10216-2 | P265/L290 | |
| 12 | Kurek gazowy DN32 | 1 szt | PN-EN-331 | | MOP 5-20 (bar) |
| 11 | Kolano nakrętno-nakrętne DN32 | 3 szt | PN-EN 10241 | | |
| 10 | Skrzynka gazowa 600 x 600 x 250 typowa | 1 szt | z materiału trudno palnego | | |
| 9 | Gazomierz G4 | 1 szt | PN-EN 1359 | | |
| 8 | Nakrętka DN32 | 2 szt | PN-EN 20898-2 | | |
| 7 | Łącznik DN25 do gazomierza | 2 szt | PN-EN 10253-5 | | |
| 6 | Kolano nakrętno-wkrętne DN32 | 1 szt | PN-EN 10241 | | |
| 5 | Reduktor gazu Qmax=10m$^3$/h | 1 szt | PN-EN 34511 | | |
| 4 | Kurek główny gazowy DN15 | 1 szt | PN-EN-331 | | MOP 5-20 (bar) |
| 3 | Końcówka specjalna DN15 z nakrętką | 1 szt | PN-EN 10216-2 | P265/L290 | |
| 2 | Zwężka stalowa symetryczna DN20/DN15 | 1 szt | PN-EN 10253-1 | L290 | |
| 1 | Pion gazowy rura stalowa DN20 (26,9xmln.2,9) | - | PN-EN 10216-2 | P265/L290 | |
| Poz. | Wyszczególnienie | Ilość | Nr normy | Minimum dla materiału | Uwagi |

## UWAGA!

1. Możliwość wyposażenia punktu w gazomierz G4, w zależności od zapotrzebowania na paliwo gazowe.
2. Przejście instalacji prezez ścianę budynku powinno być szczelne. W przypadku lokalizacji punktu w zamykanej wnęce zewnętrznej ściany budynku, wnęka powinnna być zaprawiona zatartą na gładko zaprawą tynkarską, o grubości min. 1 cm.
3. Odległość od krawędzie obudowy kurka głównego montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku , do pozlomu terenu oraz najbliżej krawędzie okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosić conajmniej 0,5m.
4. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących poprzez zainstalowanie wstawki izolującej na wprowadzeniu metalowej rury do budynku.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

KR STUDIO
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGEZÓW 44
TEL. 603 79 92 01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Temat: | Projekt rozbudowy istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. | | | |
| Inwestor: | Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39–215 Czarna | | | |
| Lokalizacja: | Czarna, dz. nr ewid.770/4, 771 | | | Skala: |
| Przedmiot rysunku: | UKŁAD RED.–POMIAROWY – SCHEMAT | Uprawnienia projektowe: | Podpis: | |
| Projektował: | mgr inż. Arkadiusz WILK | nr S-4/00 | | Data opracowania: I 2018r. |
| Sprawdziła: | mgr inż. Ewelina JASIŃSKA | PDK/0132/PWDS/15 | | Nr rysunku: G3 |
| Opracowała: | inż. Joanna SKRZYNECKA | | | |