

Nr sprawy: DZP.26.101.2024

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ i MODYFIKACJA SWZ**

**dotyczy: postępowania nr DZP.26.101.2024 pt. Modernizacja budynku administrowanego przez Zarząd Lokali Miejskich przy ul. Wróblewskiego 9 w Łodzi**

W związku z pytaniem Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej, Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie i jednocześnie modyfikuje termin składania, otwarcia ofert oraz termin związania z ofertą.

**Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie konieczności skuwania wszystkich tynków elewacyjnych na posesji Wróblewskiego 9. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej nie stwierdzono znacznego zasolenia tych tynków, stąd wynika wniosek o braku konieczności wykonywania tynków renowacyjnych na całej powierzchni. Korekta ilościowa wiąże się jednocześnie ze znaczną korektą kwotową. Proponujemy przyjąć 25% skuwania tynków oraz wykonania nowych renowacyjnych. Pozostałe tynki wyczyścić, wyrównać nierówności i pomalować. Dotyczy to kosztorysu :Wróblewskiego 9 - 25,01 SPRAWDZONY pozycje 1.2.5;1.3.1; 1.3.9; 1.3.10 i 1.3.11

**Odpowiedź:**

Zamawiający uznaje uwagi i dopuszcza przyjąć ok. 25% skuwania tynków elewacyjnych oraz wykonanie nowych tynków renowacyjnych na elewacji. Pozostałe tynki wyczyścić, wyrównać, nierówności pomalować.

Z uwagi na udzieloną odpowiedź Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie terminów: składania ofert, otwarcia ofert oraz związania ofertą.

**Przed zmianą:**

Termin składania ofert: 2024-06-05 12:00

Termin otwarcia ofert: 2024-06-05- 12:30

Termin związania ofertą: do 2024-07-04

**Po zmianie:**

Termin składania ofert: 2024-06-07 12:00

Termin otwarcia ofert: 2024-06-07- 12:30

Termin związania ofertą: do 2024-07-06

**Załączniki:**

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Kierownik  
Wydziału Zamówień Publicznych**

**Jarosław Gąsiorek**