

Słupsk, dnia 14.12.2021 r.

Zamawiający:

Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

INFORMACJA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Przebudowa Klubu Studenckiego na Osiedlu Akademickim przy ul. Arciszewskiego w Słupsku – nr sprawy 20/TP/2021

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Czy istnieje możliwość udostępnienia przedmiarów w formie edytowalnej?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną kosztorysów.

Pytanie nr 2:

„W zestawieniu materiałów jest dysk twardy 6Gb jaki to typ dysku hdd czy ssd?”

Odp. Zamawiającego:

W zestawieniu materiałów jest dysk twardy 6 TB. Zamawiający nie określa typu dysku, jednak z uwagi na specyfikę systemu musi to być dysk do pracy ciągłej.

Pytanie nr 3:

„Z uwagi na czas oczekiwania na oferty od potencjalnych kontrahentów wnosimy o wydłużenie terminu składania do 21.12.2021.”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z modyfikacją SWZ termin składania ofert został zmieniony.

Pytanie nr 4:

„Proszę o uszczegółowienie w zakresie zapisów projektowych w części dotyczącej:

"Projekt Architektoniczno-Budowlany" str. 16 - pkt. 18d Przyjęto przybory sanitarne wysokiego standardu o nowoczesnej formie. Ostateczny wygląd uzgodnić z Inwestorem. Biały montaż sanitarny do uzgodnienia przez Inwestora. Proszę o uszczegółowienie lub podanie przykładowych rozwiązań w celu umożliwienia wyceny "wysokiego standardu w nowoczesnej formie" dla przyborów sanitarnych.”

Odp. Zamawiającego:

Jako przybory sanitarne wysokiego standardu uznaje się wyposażenie znanych marek (np. Roca, Koło, Cersanit, Geberit itp.) wyposażone w powłoki ułatwiające czyszczenie i ograniczające osadzanie się kamienia (np. Koło Reflex, Roca Maxi Clean, Cersanit Clean Pro itp.).

Jako nowoczesna forma rozumie się produkty z kolekcji o prostych, prostokątnych, nowoczesnych kształtach.

Wyposażenia dodatkowego typu podajnik na mydło montowane do ściany, wieszak na papier toaletowy itp. materiał wykonania - stal nierdzewna

Pytanie nr 5:

„W instalacji multimedialnej występuje wzmacniacz audio czy on już jest czy trzeba go zakupić jeśli tak jakie są jego parametry”

Odp. Zamawiającego:

Wzmacniacz musi być kompatybilny z możliwością montażu/podłączenia m.in 8 szt. głośników podsufitowych wymienionych w opisie i zabezpieczać możliwość podłączenia 3 mikrofonów bezprzewodowych, monitora interaktywnego oraz innych urządzeń audio-video np. komputera, laptopa, tabletu, telewizora itp.

Pytanie nr 6:

„Jakie są wymiary elewacji szklanych”

Odp. Zamawiającego:

Wymiary szklanej elewacji:

- elewacja południowa 3x 150x300 nad oknami oraz 3x 140x300 pod oknami
- elewacja wschodnia 60x90
- elewacja zachodnia 2x 64x240 (przy wejściu głównym) oraz ~4,2m² (przy wejściu do klubu)
- elewacja północna 165x240 (przy wejściu głównym) oraz 85x270 (przy wejściu do klubu)

Pytanie nr 7:

„Czy zastosowane szkło pojedyncze czarne może być np. 6 mm hartowane emalit czarny mocowany punktowo).”

Odp. Zamawiającego:

Może być szkło pojedyncze 6 mm hartowane emalit czarny mocowany punktowo.

Pytanie nr 8:

„Szkło refleksyjne zaleca się stosować w zespoleniach (z powłoką refleksyjną od wewnątrz) – Czy ma być pojedyncze? Czy zastosowano inne rozwiązanie?”

Odp. Zamawiającego:

Przyjęto zastosowanie szkła zespolonego.

Pytanie nr 9:

„Za panelami ze szkła refleksyjnego będzie widać ścianę/mur, czy tak ma być docelowo?”

Odp. Zamawiającego:

Ścianę za szkłem należy otynkować tynkiem bez struktury i pomalować w kolorze czarny mat.

Pytanie nr 10:

„Czy został opracowany szczegół połączenia paneli szklanych i okien aluminiowych?”

Odp. Zamawiającego:

Połączenie stykowe z minimalną przerwą.

Pytanie nr 11:

„Jaki kolor zastosować dla szkła refleksyjnego? (do wyboru jest grafit, brąz, niebieski)”

Odp. Zamawiającego:

Szkło refleksyjne w kolorze zgodnym z Projektem Budowlanym - rys. 05 Elewacje (kolor niebieski).

KIEROWNIK
Biura ds. Funduszy Zewnętrznych

mgr Emilia Simonowicz

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu