



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA m <sup>2</sup>
-1/1	HALA KRAT	ZYMCA EPOKSYDOWA	110,7
-1/2	HALA POMP	ZYMCA EPOKSYDOWA	76,0
RAZEM			186,7m <sup>2</sup>

- KRATA POMOSTOWA PEŁNA TWORZYWO WZMACNIANE SZKŁEM
- PROJEKTOWANA PŁYTA ŻELBETOWA
- CEGLA PEŁNA KL.150 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
- DO WYCIECIA
- ELEMENTY POWYŻEJ KRAWĘDZI PRZEKROJU

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM POMPOWNI GŁÓWNEJ I KOMORY WLOTOWEJ. W STOPIE NA POZIOMIE 0,00 NIE BĘDĄ WYKONYWANE ZAGŁĘBIENIA DO MONTAŻU KRAT JAK W PROJEKCIE Z 2006R. BRAK SCHODÓW DO OBIEKTU 102. POZIOM 102 JAK 101, T.J. 1,60 m ppm. PO OCZYSZCZENIU ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ JAK OKUCIA, SCHODY, POMOSTY DOKONAĆ OCENY TECHNICZNEJ POD KĄTEM KONIECZNYCH NAPRAW LUB EWENTUALNEJ WMIANY. RENOWACJA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM "RENOWACJA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH" Z UWZGLĘDNIENIEM ZATWIERDZONYCH TECHNOLOGII PRZEZ INŻYNIERA KONTRAKTU I REALIZOWANYCH NA INNYCH OBIEKTACH, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA OSADNIKACH WSTĘPNYCH 109. KANAŁ PRZELEWOWY WEWNĄTRZ POMPOWNI WYBURZYĆ LUB WYREMONTOWAĆ, WYLOT Z POMPOWNI ZAMUROWAĆ. WSZYSTKIE PRZEKRYCIA NAD KOMORAMI CZERPALNYMI MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED OBROTEM LUB PRZESUNIĘCIEM POPRZECZ PRZYKŁĘCIENIEM DO OKUCIA OTWORU. SPRAWDZIĆ WYMIARY PO OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA I DEMONTAŻU URZĄDZEŃ.

UWAGA: NA RZUCIE PODANO RZĘDNE BEZWZGLĘDNE

Aktualizacja zgodnie z projektem technologicznym. Zmiany nad tabelką		30.08.2008	B
opis	podpis	data	rewizja
PROTECTIVE NOTE: Conveying and copying of this document, utilization and information about its contents prohibited as long as not permitted expressly. Any contravention will oblige to compensation. All rights reserved for case of patenting or TM-registration.			
 <b>WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.</b> ul. Rydygowa 45 02-495 Warszawa Tel.: 48 (22) 331 46 50 Fax: 48 (22) 331 46 51 e-mail: office@wte-pl.com		 <b>Polimex Mostostal</b> ul. Terespolska 12 08-110 Siedlce Tel.: (+48) 25 / 644 31 20 Fax (+48) 25 / 644 55 52	
Tytuł rysunku : MODERNIZACJA I ROZBUDOWA O CZĘŚĆ BIOLOGICZNĄ MECHANICZNO-CHEMICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW "ZDROJE" w SZCZECINIE 70-762 SZCZECIN, ul.WSPÓLNA 41/43			
adres : POMPOWIA GŁÓWNA-MODERNIZACJA BUDYNEK NR 101 RZUT: POZIOMY 0,65 ppm i 1,60 ppm		stadium : PROJEKT POWYKONAWCZY	
sprawdził : mgr inż. arch. M. Boruc		nr umowy : 2000/PL/16/P/PE/016-12	
nr uprawnień : 7131/40/P/2003 w spec. architektonicznej		nr rysunku : 44/75/Pm w spec. architektonicznej	
data : 10.2009		data : 10.2009	
podpis : [signature]		podpis : [signature]	
skala : 1:50		data rysunku : 10.2009	
nr pliku : SZZ101APW02A		nr rysunku wewn. : A1	
SZZ101APW02B			