



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S  
oraz wyłącznik różnicowoprądowy

Uwaga!  
1/ Rozdzielnica RG w wykonaniu natynkowym, w II klasie  
ochronności z drzwiami przezroczystymi, stopień ochrony IP65.  
2/ W rozdzielniczy RG pozostawić rezerwę w ilości min. 12 modułów.  
3/ Punkt podziału PEN na N i PE należy uziemić.

ENERGOPROJEKTY SP. Z O. O.  
UL. OPOLSKA 15, 15-549 BIAŁYSTOK  
NIP: 9662097078

TEMAT:

Budynek gospodarczy służący gospodarce leśnej

ADRES BUDOWY:  
Działka nr 274/2, Bludzie Małe,  
obręb ew. Budwiecie,  
jednostka ew. Dubeninki

INWESTOR:  
Nadleśnictwo Gołdap  
Ul. 1 Maja 33, 19-500 Gołdap

PRZEDMIOT RYSUNKU:

Schemat zasilania

Nr rysunku:

E5

Data:

10.2021

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

Skala:

- : - -

Projektant:

Specjalność:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Projektant:

Instalacje  
elektryczne

mgr inż. Robert Grodzki  
upr. nr. PDL/0101/POOE/06