ZAKRES OPRACOWANIA

5

6

7

0.32 DYŻURKA LEKARZY wykładzina pcv 20.55 m2

0.13 ŚLUZA PERSONELU wykładzina pcv 7.06 m2

0.14 SKŁADZIK POŚCIELOWY płytki gres 3.47 m2

0.15 WĘZŁA MATERIAŁOWA wykładzina pcv 3.56 m2

0.27 WĘZEŁ SANITARNY D. płytki gresowe pow: 5.9 m²

0.28 WĘZEŁ SANITARNY M. płytki gresowe pow: 4.5 m²

0.29 SZATNIA M. CZ. BRUDNA wykładzina pcv pow: 3.6 m²

0.30 SZATNIA M. CZ. CZYSTA wykładzina pcv pow: 3.6 m²

0.31 SZATNIA K. CZ. BRUDNA wykładzina pcv pow: 4.2 m²

0.33 SZATNIA K. CZ. CZYSTA wykładzina pcv pow: 4.2 m²

0.23 POKÓJ PERSONELU wykładzina pcv pow: 23.8 m²

0.24 PRZYGOTOWANIE PACJENTA wykł. pcv/płytki/dek. rostist.

0.25 KORYTARZ CZYSTY płytki gres 7.13 m2

0.26 PRZYGOTOWANIE płytki gres

0.34 PRZEDSIONEK wykładzina pcv pow: 2.2 m²

0.35 KORYTARZ wykładzina pcv pow: 11.7 m²

0.36 KORYTARZ wykładzina pcv pow: 11.7 m²

KORYTARZ 0.32 wykładzina pcv pow: 11.7 m²

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

FARTUCH PŁYTKI CER. DO WYS. GÓRNEJ KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY

Zmiana lokalizacji przepustnicy

Zmiana lokalizacji wywiewu

Obudowa kanału wentylacyjnego

TŁUMIK TX

225m³/h
130m³/h
100m³/h
200 m³/h
N4 200x200 2.70 m
N4 160x160 2.64 m
W4 200x200 2.74 m
W4 160x160 2.64 m
25 m³/h
N4 200x160 2.74 m
W4 160x160 2.74 m
100 m³/h
100 m³/h
100 m³/h
30 m³/h
W4 160x100 2.60 m
50m³/h
W4 Ø100 2.80 m
W2 400x250 2.65 m
N2 400x250 2.65 m
200m³/h
N1 500x250 2.65 m
N4 160x160 2.70 m
W4 160x160 2.70 m
N3 250x160 2.39 m
85m³/h
95m³/h
W4 Ø80 2.78 m
140m³/h
50m³/h
75m³/h
W3 200x160 2.74 m
75m³/h
570m³/h
W5 250x150 2.74 m
W1 450x200 2.69 m
480m
N3 160x160 2.74 m
170m³/h
W3 200x160 2.74 m
W2 250x150 2.34 m
90m³/h
W2 400x250 2.65 m
N2 400x250 2.65 m
W5 250x100 2.50 m
225m³/h
50m³/h
N2 250x160 2.74 m
460m³/h
N1 500x200 2.65 m
490m³/h
W1 450x200 2.70 m
W2 300x200 2.69 m
170m³/h
W3 160x100 2.80 m
W2 200x300 2.59 m
N4 Ø80 2.82 m
100m³/h
710m³/h
1200m³/h
600m³/h
W1 250x350 2.55 m
30m³/h
100m³/h
W3 150x100

Legenda:

- istn. kanał nawiewny instalacji wentylacji mechanicznej - N4
- istn. kanał wywiewny instalacji wentylacji mechanicznej - W4
- istn. kanał wywiewny instalacji wentylacji mechanicznej - W3
- istn. kanał nawiewny instalacji wentylacji mechanicznej - N3
- R — rewizja na kanale wentylacyjnym
- W2 400x250 2.65 m — numer ciągu, wymiar kanału, rzędna prowadzenia spodu kanału
- istn. kanały wentylacji mechanicznej znajdujące się poza zakresem opracowania
- projektowane przesunięcia kanałów wentylacji mechanicznej wywiewnej W4
- 130 m³/h — kratki transferowe

SCHEMAT:

INWESTOR:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

ADRES:
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dostosowanie pomieszczeń Bloku Operacyjnego Otolaryngologicznego do decyzji Państwowego Inspektoratu Sanitarnego Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu

PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. Zenon Makowski	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych upr. nr: 260/85/PW		A.DO XXI Sp. z oo. Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań tel. 061 862 1234
OPRACOWANIE: mgr inż. Damian Rzeszotarski			

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	czerwiec 2024	1:50

TYTUŁ RYSUNKU: Rzut parteru – instalacja wentylacji mechanicznej

NR RYSUNKU: PW-IS-03

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE – WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.