

Osiek, dnia 30.03.2022 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KPFZ.271.1.2022

„Remont i zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultury i Sportu w Osieku oraz zakup 3 desek SUP”

Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ (zapytania do SWZ)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający niniejszym udostępnia treść wniesionych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Czy można zastąpić klimatyzatory na model KAISAI super slim KCD 24 moc 7 do 7/9 kw klasy energetycznej a++/a+kasetonowe?

Odpowiedź: W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza zastosowanie klimatyzatorów wewnętrznych kasetonowych o mocy chłodniczej co najmniej 7,0kW każdy (przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w załączniku nr 9 do SWZ – OPZ dla pozycji 42 d.5 „Klimatyzacja Sali” (1 kpl) – zakup i zamontowanie klimatyzacji Sali).

Pytanie 2: W kosztorysie nakładczym nie ma pozycji zakup i dostawa desek SUP 3 szt z osprzętem.

Odpowiedź: Kosztorys nakładczy dotyczy robót budowlanych (nie dostaw) przewidzianych w ramach przedmiotu zamówienia. Zakup desek SUP stanowi dostawę. Na cały przedmiot zamówienia opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (i w załącznikach do SWZ) składają się **roboty budowlane** oraz **dostawy** (zakup i dostawa 3 desek SUP w zestawach z osprzętem).

Pytanie 3: Nie ma projektu na wentylację i jest problem z wyceną. Proszę o projekt.

Odpowiedź: Projekt nie zostanie dołączony. Zdaniem Zamawiającego nie jest on konieczny. Należy przygotować wycenę zgodnie z podanymi parametrami w Specyfikacji Warunków Zamówienia (i w załącznikach do SWZ).

Pytanie 4: W opisie jest ocieplenie ściany pod mural, a w kosztorysie nie ma. Jeżeli ma być ocieplona proszę podać grubość styropianu.

Odpowiedź: Należy zastosować styropian grubości 15cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert** na:

- składanie ofert – 05 kwietnia 2022 r. godzina: 8:30

- otwarcie ofert – 05 kwietnia 2022 r. godzina: 9:00

Dodatkowo Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.