



Bydgoszcz, 30.04.2024 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Wymiana armatury w komorach zlokalizowanych w ul. Toruńskiej w Bydgoszczy, PP14/2024**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 25.04.2024 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Informujemy, iż przepustnice firmy  są skonstruowane z dwuczęściowego trzpienia, górnego i dolnego, aby zapewnić maksymalnie duże KVS.

Ponieważ trzpień w wypadku takiej konstrukcji nie może być jednoczęściowy prosimy więc aby dopuścić przepustnice  do przetargu z trzpieniem dwuczęściowym.


**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszczamy przedstawioną konstrukcję trzpienia dwuczęściowego. Jednoczęściowy dotyczy korpusu zaworu.

2. Dotyczy przepustnic punkt 11 „rodzaj materiału na korpus” warunków technicznych. Czy Zamawiający dopuszcza użycie materiału na korpus: staliwo węglowe WCB?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszczamy użycie materiałów na korpus - staliwo węglowe WCB.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski