


## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA | POW.(M2) | POSADZKA |
|---|---|---|---|
| 0.01 | KLATKA SCHODOWA | 10.44 | gres |
| 0.02 | HOL | 110.65 | gres |
| 0.03 | KOMUNIKACJA | 2.88 | gres |
| 0.04 | WC MĘSKI | 7.36 | gres |
| 0.05 | WC DAMSKI | 7.31 | gres |
| 0.06 | WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 3.4 | gres |
| 0.07 | KOMUNIKACJA | 6.56 | gres |
| 0.08 | POM.PORZĄDKOWE | 3.02 | gres |
| 0.09 | SZATNIA | 7.03 | gres |
| 0.10 | POM.TECHNICZNE | 7.07 | gres |
| 0.11 | KOMUNIKACJA | 24.84 | gres |
| 0.12 | POM. TECHNICZNE | 1.53 | gres |
| 0.13 | SALA TEATRALNO--KINOWA | 191.50 | wykł.dywan. |
| 0.14 | ZAPLECZE SALI | 9.94 | gres |
| 0.15 | ZAPLECZE SALI | 9.86 | gres |
| 0.16 | KORYTARZ | 9.61 | wykł.pcv |
| 0.17 | GARDEROBA | 11.04 | wykł.pcv |
| 0.18 | GARDEROBA | 11.31 | gres |
| 0.19 | WC | 1.92 | gres |
| 0.20 | PRZEDSIONEK | 13.20 | gres |
| 0.21 | KLATKA SCHODOWA | 13.11 | gres |
| 0.22 | WINDA | 2.84 | gres |
| 0.23 | KL.SCHODOWA | 9.23 | gres |
| 0.24 | SALA KLUBOWA | 166.03 | gres |
| 0.25 | KOMUNIKACJA | 6.39 | gres |
| 0.26 | WC DAMSKI | 8.07 | gres |
| 0.27 | WC MĘSKI | 8.51 | gres |
| 0.28 | POM.GOSPODARCZE | 3.73 | gres |
| 0.29 | ZAPLECZE BARU | 11.59 | gres |
| 0.30 | KOMUNIKACJA | 4.02 | gres |
| 0.31 | MAGAZYN | 6.57 | gres |
| 0.32 | SZATNIA | 4.69 | gres |
| 0.33 | WC PERSONELU | 4.62 | gres |
| | RAZEM POWIERZCHNIA | 699.88 | |

**UWAGI:**

**1.** Otwory powstałe w wyniku przejść przez przegrody uszczelnić.
**2.** Podłączenie odprowadzenia skroplin do pionów kanalizacji sanitarnej za pomocą syfonów do urządzeń klimatyzacyjnych.
**3.** Odprowadzenie skroplin z poszczególnych jednostek przewidziano za pomocą rur i złączek z PVC-U do zimnej wody, grubościenne.
**4.** Każdy z klimatyzatorów należy wyposażyć w pompkę do skroplin.
**5.** Moce zastosowanych urządzeń wg kart katalogowych.
**6.** Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas ogniochronnych.
**7.** wszystkie przewody należy zaizolować termicznie zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, dz. u. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
**8.** Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.
**9.** Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymagana jest wizja lokalna celem weryfikacji stanu istniejącego z projektowanym.

**LEGENDA:**

| | |
|---|---|
| | Projektowane przewody instalacji freonowej |
| | Projektowane przewody instalacji odprowadzania skroplin |


Autor projektu branżowego:
Zakład Projektowo Budowlany "WOJTYNA" Sebastian Wojtyna
ul. Tocznia 166, 96-100 Skierniewice
tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtyna.pl
www.wojtyna.pl


Projekt:

# TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MSZCZONOWIE

Adres inwestycji:
96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 33
dz. nr ew. 167, obręb 0001 m.Mszczonów
jedn. ew.143802_4

Inwestor:
Gmina Mszczonów
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

| Projektanci: | Nr upr. | Podpis |
|---|---|---|
| Projektant: mgr inż. Sebastian Wojtyna | SWK/0079/ PWOS/11 | |
| Sprawdzający: mgr inż. Katarzyna Wawrzyniak | LOD/3553/ PWBS/18 | |
| Asystent projektanta: - | | |

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: SANITARNA

Tytuł rysunku: INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU

Nr rysunku: - I - PW - S - 05

| Projekt | Etap/bud | Faza | Branża | Nr rys. |
|---|---|---|---|---|
| Skala: 1:100 | Data: 03. 2020 | Rysował: | | Str. |