

UWAGI:

1. Otwory powstałe w wyniku przejść przez przegrody uszczelnić.
2. Kolory nawiewników przed zamówieniem potwierdzić z Architektem.
3. Na każdym rozgałęzieniu sieci przewodów oraz przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym zakańczającym instalację (nawiewniki, kratki itp.) należy instalować przepustnice regulacyjne.
4. Centrale wentylacyjne wraz z tłumikami należy umieścić na wibroizolatorach.
5. Moce zastosowanych urządzeń wg kart katalogowych.
6. Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas ogniochronnych.
7. Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, dz. u. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
8. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.
9. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymagana jest wizja lokalna celem weryfikacji stanu istniejącego z projektowanym.

LEGENDA:

	Układ wentylacyjny nawiewny N1
	Układ wentylacyjny nawiewny N2
	Układ wentylacyjny nawiewny N3
	Układ wentylacyjny nawiewny N4
	Układ wentylacyjny wywiewny W1
	Układ wentylacyjny wywiewny W2
	Układ wentylacyjny wywiewny W3
	Układ wentylacyjny wywiewny W4
	Układ wentylacyjny wywiewny W5
	Układ wentylacyjny wywiewny W6
	Układ wentylacyjny wywiewny W7
	Układ wentylacyjny wywiewny W8
	Układ wentylacyjny wywiewny W9
	Układ wentylacyjny wywiewny W10
	Układ wentylacyjny wywiewny W11
	Układ wentylacyjny wywiewny W12
	Układ wentylacyjny wywiewny W13
	Układ wentylacyjny wywiewny W14
	Układ wentylacyjny czerpny

NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(M2)	POSADZKA
0.01	KLATKA SCHODOWA	10,44	gres
0.02	HOL	110,65	gres
0.03	KOMUNIKACJA	2,88	gres
0.04	WC MĘSKI	7,36	gres
0.05	WC DAMSKI	7,31	gres
0.06	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,41	gres
0.07	KOMUNIKACJA	6,56	gres
0.08	POM.PORZĄDKOWE	3,02	gres
0.09	SZATNIA	7,03	gres
0.10	POM.TECHNICZNE	7,01	gres
0.11	KOMUNIKACJA	24,84	gres
0.12	POM. TECHNICZNE	1,53	gres
0.13	SALA TEATRALNO–KINOWA	191,50	wykł.dywon.
0.14	ZAPLECZE SALI	9,94	gres
0.15	ZAPLECZE SALI	9,88	gres
0.16	KORYTARZ	9,61	wykł.pcv
0.17	GARDEROBA	11,04	wykł.pcv
0.18	GARDEROBA	11,31	gres
0.19	WC	1,92	gres
0.20	PRZEDSIONEK	13,20	gres
0.21	KLATKA SCHODOWA	13,11	gres
0.22	WINDA	2,84	gres
0.23	KL.SCHODOWA	9,23	gres
0.24	SALA KLUBOWA	166,03	gres
0.25	KOMUNIKACJA	6,39	gres
0.26	WC DAMSKI	8,07	gres
0.27	WC MĘSKI	8,51	gres
0.28	POM.GOSPODARCZE	3,73	gres
0.29	ZAPLECZE BARU	11,59	gres
0.30	KOMUNIKACJA	4,02	gres
0.31	MAGAZYN	6,51	gres
0.32	SZATNIA	4,68	gres
0.33	WC PERSONELU	4,62	gres
	RAZEM POWIERZCHNIA	699,88	

Autor projektu branżowego:
Zakład Projektowy Budownictwa
"GOLFYHAS" Sebastian Wojtyna
ul. Toruńska 18E, 86-100 Świecie nad Wisłą
tel. 726 375 543 e-mail: sebastian@wojtyna.pl
www.wojtyna.pl

Projekt:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MSZCZONOWIE

Adres inwestycji:
96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 33
dz. nr ew. 167, obręb 0001 m.Mszczonów
jedn. ew.143802_4

Inwestor:
Gmina Mszczonów
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

Projektanci:	Nr upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. Sebastian Wojtyna	SWK/0079/ PWOS/11	
Sprawdzający: mgr inż. Katarzyna Wawrzyniak	LOD/3553/ PWBS/18	
Asystent projektanta: -		

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
SANITARNA

Tytuł rysunku:
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - - RZUT PARTERU

Nr rysunku:
- I - PW - S - 02

Projekt	Etap/bud	Faza	Branża	Nr rys.

Skala: 1:100
Data: 03. 2020
Rysował:
Str.