

UWAGI:

1. Otwory powstałe w wyniku przejść przez przegrody uszczelnić.
2. Kolory nawiewników przed zamówieniem potwierdzić z Architektem.
3. Na każdym rozgałęzieniu sieci przewewodów oraz przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym zakańczającym instalacje (nawiewniki, kratki itp.) należy instalować przepustnice regulacyjne.
4. Centrale wentylacyjne wraz z tłumikami należy umieścić na wibroizolatorach.
5. Moce zastosowanych urządzeń wg kart katalogowych.
6. Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas ogniochronnych.
7. Wszystkie przewody należy zabezpieczyć termicznie zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, dz. u. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
8. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.
9. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymagana jest wizja lokalna celem weryfikacji stanu istniejącego z projektowanym.

LEGENDA:

	Układ wentylacyjny nawiewny N1
	Układ wentylacyjny nawiewny N2
	Układ wentylacyjny nawiewny N3
	Układ wentylacyjny nawiewny N4
	Układ wentylacyjny wywiewny W1
	Układ wentylacyjny wywiewny W2
	Układ wentylacyjny wywiewny W3
	Układ wentylacyjny wywiewny W4
	Układ wentylacyjny wywiewny W5
	Układ wentylacyjny wywiewny W6
	Układ wentylacyjny wywiewny W7
	Układ wentylacyjny wywiewny W8
	Układ wentylacyjny wywiewny W9
	Układ wentylacyjny wywiewny W10
	Układ wentylacyjny wywiewny W11
	Układ wentylacyjny wywiewny W12
	Układ wentylacyjny wywiewny W13
	Układ wentylacyjny wywiewny W14
	Układ wentylacyjny czerpny

Autor projektu branżowego:
Zakład Projektowej Budowlany
"WOLTYNIA" Sebastian Wojtyna
ul. Trzcińska 18, 16-100 Sokolka
tel. 723 375 543 e-mail: sebastian@woltynia.pl
www.woltynia.pl

Projekt:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MSZCZONOWIE

Adres inwestycji:
96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 33
dz. nr ew. 167, obręb 0001 m.Mszczonów
jedn. ew.143802_4

Inwestor:
Gmina Mszczonów
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

Projektanci:	Nr upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. Sebastian Wojtyna	SWK/0079/ PWOS/11	
Sprawdzający: mgr inż. Katarzyna Wawrzyniak	LOD/3553/ PWBS/18	
Asystent projektanta: -		

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
SANITARNA

Tytuł rysunku:
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI - RZUT DACHU

Nr rysunku:
- I - PW - S - 04

Projekt	Etap/bud	Faza	Branża	Nr rys.

Skala:	Data:	Rysował:	Str.
1:100	03. 2020		