

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2  
I MODYFIKACJA NR 1 ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

w postępowaniu na:  
Remont placu parkingowego i manewrowego wraz z wymianą sieci wodociągowej  
na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Malborku”

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 07 września 2021 r., Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. udziela następujących wyjaśnień:

*Pytanie nr 1*

*Zamawiający określił że na czas realizacji umowy Wykonawca musi dysponować osobami, które umożliwią realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości i posiadają wymagane uprawnienia budowlane:*

- 1. Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.*
- 2. Do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.*

*W związku ze specyfiką robót które należy wykonać tj. roboty drogowe, czy zamawiający do realizacji zamówienia zaakceptuje osoby które posiadają uprawnienia w specjalności:*

- 1. Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej?*
- 2. Do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych?*

Odpowiedź na pyt. Nr 1:

Tak. Tym samym Zamawiający modyfikuje zapis zapytania w rozdziale 1.4. na następujący:

„Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować osobami, które umożliwią realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości i posiadają wymagane uprawnienia budowlane:

1. Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej
2. Do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach.”

*Pytanie nr 2*

*W związku z przebudową sieci wodociągowej czy zamawiający posiada wymagane pozwolenia i uzgodnienia z właścicielem sieci?*

Odpowiedź na pyt. Nr 2

Niniejsze zamówienie nie wymaga dodatkowych pozwoleń i uzgodnień.

*Pytanie nr 3*

*Czy zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych opisujących szczegółowe wykonanie zakresu zamówienia oraz szczegółowy opis projektowanych materiałów ?*

*Jeżeli tak czy go udostępni?*

*Jeżeli zamawiający nie posiada projektu oraz specyfikacji technicznych prosimy o sprecyzowanie jakich materiałów należy użyć do wykonania zamówienia tj.*

- 1. Rodzaj kruszywa łamanego do wykonania podbudowy,*
- 2. Rodzaj stabilizacji gruntu,*
- 3. Parametry geosiatki,*
- 4. Parametry geowłókniny,*
- 5. Rodzaj kostki betonowej, kolor.*

Odpowiedź na pyt. Nr 3

Zamawiający nie posiada projektu ani STWIORB. Parametry techniczne realizacji zamówienia to:

1. Rodzaj kruszywa łamanego do wykonania podbudowy - 0/31,5
2. Rodzaj stabilizacji gruntu - C3/4≤6,0 MPa
3. Parametry geowłókniny -200g
4. Rodzaj kostki betonowej, kolor. - szara

*Pytanie nr 4*

*Prosimy o sprecyzowanie do kogo należą materiały z rozbiórki. Jeżeli do zamawiającego to prosimy o podanie na jaką odległość należy odwieźć materiały z rozbiórki.*

Odpowiedź na pyt. Nr 4

Wywóz i utylizacja gruzu leży po stronie wykonawcy, w związku z czym koszty te należy ująć w cenie oferty.

*Pytanie nr 5*

*Prosimy o potwierdzenie ze w zamówieniu należy wykonać poniższa konstrukcje placu wg załączonych przedmiarów (kolejność warstw do ustalenia):*

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm*
- podsyпка cementowo-piaskowa gr 5cm*
- Podbudowa z kruszywa łamanego w-wa górna gr 25cm*
- Podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna gr. 20*
- Stabilizacja gruntu cementem gr. 20cm*
- geowłóknina + geosiatka*
- Sumaryczna grubość projektowanej konstrukcji 78cm*

Odpowiedź na pyt. Nr 5

Odpowiedź na pytanie została udzielona w wyjaśnieniach nr 1 do zapytania, tj:

- 8 cm - kostka betonowa drogowej
- 5 cm - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4≤6,0 MPa
- 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej C<sub>90/3</sub> (CBR≥20%, k<sub>10</sub>≥ 8m/dobę), geowłóknina separacyjna 200g/m

Z uwagi na istotny aspekt zadawanych pytań, **Zamawiający modyfikuje treść zapisu rozdz. 7 ust 1.2.; 2.1 i zmienia termin składania ofert na dzień 15 września 2021 do godz. 14:00. Termin otwarcia upływa w dniu składania o godz. 14:30.**

Zatwierdziła: Małgorzata Zemlik  
(-) Prezes Zarządu