

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Centrum Multiopiekę”.

W dniu 02 i 03 czerwca 2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

*Proszę o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej (zestawienia) i opisowej dotyczącej: - stolarki okiennej i drzwiowej, - konstrukcji stalowej, - wykładziny PCV oraz tekstylnej.*

**1. Prosimy o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, gdyż w dokumentach przetargowych nie załączono zestawienia.**

**2. W STWiOR dział 1.11 stolarka punkt 2 zapisano: „POM 5-4 – ścianka przesuwna z prowadzeniem górnym złożona z 4 paneli szerokości 1m i wysokości do podciągu 2,55. Składana na dwie w strony lub na jedną do uzgodnienia z inwestorem, w okleinie w kolorze drewna (dąb - do uzgodnienia z inwestorem na podstawie próbek)”. Czy zakres ten należy ująć w wycenie? Na rzucie przyziemia nie ma wrysowanej tej ścianki.**

**3. Prosimy o podanie parametrów technicznych wykładziny PCV oraz tekstylnej, które należy ułożyć na posadzkach.**

**4. Jakiej klasy drewno zastosować dla konstrukcji dachowej? Wg projektu klasa C24, wg STWiOR dział 1.6 punkt 2 klasa C27.**

**5. Czy zgodnie z opisem technicznym należy uwzględnić w ofercie zakup pieca do wypału ceramiki? Brak tej pozycji w przedmiarach.**

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje:

Ad. 1. Stolarka wg załączonego rysunku

Ad. 2. Ze STWiOR nie zostały usunięte drzwi rozsuwane, które były w pierwotnym projekcie w aneksie ich nie ma.

Ad. 3. Obie wykładziny muszą to być klasyfikowane przez producenta jako „obiektywne dla szkół”.

Wykł. dywanowa

- klasa użytkowa 33
- Klasyfikacja zastosowania LC3, LC4
- klasyfikacja ogniowa Cfl-s1

Wykł. PCV

Atest na trudno zapalność, certyfikat antypoślizgowości, wysoka klasa ścieralności, deklaracja zgodności CE

Ad. 4. Klasa drewna C24

Ad. 5. Ten zakup inwestor robi we własnym zakresie

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:  
Grzegorz Bąbiński  
Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22