

Przywidz, dnia 08.08.2022 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Przywidz

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tradycyjnego układu filtrów ciśnieniowych i aeracji ciśnieniowej jako równoważnego do zaprojektowanych filtrów z poduszką powietrzną (bez oddzielnego aeratora)? Pragniemy poinformować, że tak zaprojektowany i opisany układ uzdatniania wody jak w projekcie bardzo zawęża możliwość złożenia oferty przez oferentów mających odpowiednie referencje, co może skutkować wyższymi ofertami. Układ aeracji ciśnieniowej jako oddzielny zbiornik napowietrzający jest standardem, sprawdzonym na większości stacji wody podziemnej w Polsce. Ponadto zapewnia odpowiedni czas kontaktu wody z powietrzem, a nie tylko same chwilowe napowietrzanie w poduszce powietrznej. Każdy filtr ciśnieniowy wyposażony zostanie w 6 przepustnic oraz drenaż lateralny lub płytowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zezwala na zmiany zaprojektowanej technologii uzdatniania wody. Procesy napowietrzania i filtracji wody są procesami najważniejszymi dla osiągnięcia celu w postaci stabilnej jakości wody uzdatnionej, stąd zasadnicza zmiana urządzeń do prowadzenia tych procesów nie jest dopuszczona.

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bełowski