

Kąty Wrocławskie 11-10-2022r.

**Do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu**

Znak sprawy: ZGK/ZAP/16/2022

Nr ID postępowania: 664694

Dotyczy postępowania w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich pod nazwą:

Dostawa i instalacja systemu fotowoltaicznego na terenie obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. gm. Kąty Wrocławskie wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE NR 2

W związku z zapytaniem Wykonawcy złożonym w postępowaniu do w/w zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy:

W związku z przystąpieniem do postępowania przetargowego dotyczącego dostawy i montażu dwóch instalacji fotowoltaicznych 50kWp proszę o doprecyzowanie wymagań stawianych systemowi fotowoltaicznemu w zakresie materiałów z jakich ma być wykonana konstrukcja pod instalację fotowoltaiczną. W pkt. 4.2.6. punkt 3 napisano, iż „dopuszcza się konstrukcje z aluminium oraz stali nierdzewnej”.

Wykonanie słupków, poprzeczek oraz krokwi konstrukcji gruntowej ze stali nierdzewnej jest ekonomicznie nieopłacalne – w praktyce żaden producent nie ma takiej konstrukcji w ofercie. Standardem w branży są konstrukcje wykonane ze stali w powłoce Magnelis, na którą producent daje 10 lat gwarancji – a sama powłoka ma trwałość co najmniej 25 lat. Pytanie czy dopuszcza się zastosowanie takiej konstrukcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 4.2.6. ppkt.3 :

Było:

Dopuszcza się konstrukcje aluminiowe oraz ze stali nierdzewnej, do montażu należy stosować śruby i wkręty montażowe ze stali nierdzewnej.

Jest:

Należy zastosować solidną konstrukcję gruntową odporną na czynniki atmosferyczne oraz zapewniającą efektywną ochronę przed korozją. Zamawiający preferuje materiał stalowy pokryty powłoką Magnelis pod warunkiem udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 10 lat gwarancji. Wykonawca dostarczy na etapie wykonania przedmiotu zamówienia odpowiedni dokument (certyfikat, atest, etc.) na potwierdzenie zastosowanego materiału przez Wykonawcę.

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 4.2.6. ppkt.4 :

Było

Konstrukcja winna być dedykowana do montażu paneli oraz ma zapewniać stabilny zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Jest

Konstrukcja winna być dedykowana do montażu paneli na gruncie oraz ma zapewniać stabilny montaż zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Wszystkie odpowiedzi Zamawiającego na pytania są wiążące i stanowią integralną część Zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, iż z uwagi na zastosowane zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w celu złożenia przez Wykonawców rzetelnej oferty, Zamawiający dokonuje **zmiany terminu otwarcia ofert na: 14.10.2022r. godz. 12.05.**

Otrzymują:

1. <https://www.platformazakupowa.pl/664694>
2. ZGK, a/a