

**Odpowiedzi na pytania do przetargu na
„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użytkowanych przez
KM PSP w Radomiu”
– nr postępowania MT.2370.2.2023.**

Pytanie nr 11.
Na wizji lokalnej otrzymaliśmy informację, że wymagana jest instalacja z optymalizacją mocy,
prosimy o sprecyzowanie jaka jest wymagana ilość optymalizatorów na konkretnej instalacji
oraz prosimy o sprecyzowanie parametrów falownika, ponieważ dostępne na rynku falowniki
obsługujące optymalizatory nie mają wyświetlacza, czy dopuszczają Państwo taki falownik ?

Odpowiedz:
Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał tego typu rozwiązania w obiektach objętych
postępowaniem przetargowym.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
st. bryg. mgr inż. Bartosz Musiał

