

Margonin, dnia 21 lutego 2023 r.

ZP.271.5.03.2023

WSZYSCY WYKONAWCY

Numer sprawy: ZP.271.5.2023.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin – termomodernizacja budynku oddziału przedszkola w Radwankach”.**

W związku z otrzymanym pytaniem Nr 3 z dnia 20 lutego 2023 r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **“Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin – termomodernizacja budynku oddziału przedszkola w Radwankach.”**, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie Nr 3

„Dzień dobry, Prosimy o doprecyzowanie danych dotyczących drzwi jakie należy przyjąć w wycenie. W opisie i na rysunku, są inne parametry, inny kolor, inny materiał. Rozbieżności są również między przedmiarem, a zestawieniem. Prosimy jednoznacznie określić wytyczne.”

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Stolarka zgodnie z opisem - aluminiowa z przeszkleniem trójszybowym kolor grafit (ostateczny kolor uzgodnić z zamawiającym na etapie robót przed zamówieniem stolarki).
Drzwi frontowe dwuskrzydłowe 90+50cm w świetle przejścia, wysokość 200cm + naświetle 50cm.
Drzwi tylne jednoskrzydłowe 100cm w świetle przejścia, wysokość 200cm + naświetle 50cm.

Z upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin

Lukasz Malczewski
Zastępca Burmistrza