



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.16.2023

Trzebowniko, 12.07.2023

Wyjaśnienia do treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) pn.: **Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Jasionka**

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy Pytania

W przedmiarze robót elektrycznych brak wyszczególnionych poniżej pozycji:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót

1. Systemy oddymiania, przewietrzania, centrala oddymiania wraz z okablowaniem,
Ad.1. Pozycja dot. kompletu klap oddymiających znajduje się w przedmiarze robót nr 2.3.12,
2. trzy wyłączniki p.poż prądu wraz z okablowaniem
Ad.2. W obiekcie zaprojektowano jeden wyłącznik ppoż z dwoma przyciskami PWP jako komplet z certyfikatem CNBOP - nr 4.1.6
3. Prosimy o wyjaśnienie ilości przedmiarowej 21 mb balustrad chromoniklowanych, na nowo projektowanej klatce schodowej wyliczona ilość to 12 mb balustrad i 2,40 mb pochwyty, skąd wynika pozostała ilość?
Ad.3. Długość balustrady po korekcie wynosi 18,2mb (balustrady po obu stronach schodów i spoczników, pochwyty nie ma)
 $(2,56+1,23+2,9) \times 2 = 13,38 \text{ m}$
 $1,54+2,4+0,9 = 4,84 \text{ m}$
Razem: 18,22 m
4. Prosimy o podanie szczegółów odnośnie pergoli aluminiowej czy ma mieć zastosowanie tylko w okresie od wiosny do jesieni, wtedy na dachu montuje się lamele obracane do kąta 135 stopni, a w okresie zimowy, zaleca się ich ustawienie pod kątem 90 stopni. Czy ma mieć zastosowanie całoroczne wtedy dach jest wykonany, że szkła. Dodatkowo istnieje możliwość zabezpieczenia przed słońcem, w tym celu montuje się markizę. Prosimy o informację, która opcje należy wziąć po uwagę do kosztorysu.
Ad.4 zgodnie z rysunkiem: lamele w pergoli obracane do kąta 135st, zimą ustawiane pod kątem 90st.
5. Z uwagi na rozbieżności pomiędzy projektem, a udostępnionym rysunkiem "winda", proszę doprecyzować dojścia do windy towarowej. Czy są to 2 przystanki i cztery dojścia (przelot 180 na każdym przystanku)?
Ad.5 winda towarowa z kabiną nieprzelotową dostępną od strony *,C" *na obu kondygnacjach*
/ w zał. opis uzupełniający*



Urząd Gminy Trzebowno

36-001 Trzebowno 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowno.pl>

poczta@trzebowno.pl

UWAGA

Zamawiający przypomina, iż w związku z tym, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy podstawą do obliczenia ceny jest projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Na podstawie tych dokumentów Wykonawca ubiegający się o zamówienia publiczne **sporządza własne przedmiary i na ich podstawie określa cenę oferty.**

Załączone w SWZ przez Zamawiającego przedmiary robót mają **charakter jedynie pomocniczy!**

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót w wymaganej jakości, ilości i terminie włączając w to:

- koszty bezpośrednie;

koszty ogólne budowy: koszty zatrudniania personelu, koszty zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, oświetlenie placu budowy, koszty zużycia materiałów oraz energii – mediów na budowie, koszty bhp, koszty pomiarów geodezyjnych, opłaty za zajęcia pasów drogowych oraz tymczasowej organizacji ruchu, koszty badań jakości materiałów, robót, koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła i należne podatki, wszystkie inne nie wymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy i przepisami technicznymi i prawnymi;

- ogólne koszty prowadzenia działalności przez wykonawcę;
- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk;
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy związanymi z wykonywaniem robót.

Zgodnie z Art. 632 Kodeksu cywilnego, § 1 jeżeli strony umowy się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.