

Gąsawa, dn. 19.10.2021 r.

IRG.271.17.2021

W odpowiedzi na pytanie skierowane drogą elektroniczną do Zamawiającego w sprawie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na roboty budowlane pn. „Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie” na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) poniżej podaję pytanie i odpowiedź Zamawiającego:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie zbiornika retencyjnego na wodę jako zbiornika stalowego spawanego z odpowiednimi powłokami z atestem PZH do wody pitnej zamiast zaprojektowanego zbiornika skręcane z membraną EPDM.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika retencyjnego na wodę jako zbiornika stalowego spawanego z odpowiednimi powłokami z atestem PZH do wody pitnej, zapewniającego szczelność i odporność na korozję.