

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm ²	rura SRS 75 - przecisk	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	szafka oświetleniowa SO z fundamentem	slup SAL-70K + fundament B-71 ROSA	wysięgnik typu WRP 1/1	oprawa typu LED 55W	tabliczka bezpiecznikowa IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
		m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
obwód zasilanie - Dopiewiec ul. Rydzowa													
1	ZKP - SO	1	5			1					2	1	8
obwód I - Dopiewiec ul. Rydzowa													
1	SO - I/1	1	5		7		1	1	1	1	2	1	8
2	I/1 - I/2	39	43		7		1	1	1	1	10	39	46
3	I/2 - I/3	42	46	11	7		1	1	1	1	10	42	49
4	I/3 - I/4	43	47	12	7		1	1	1	1	10	43	50
5	I/4 - I/5	42	46	8	7		1	1	1	1	10	42	49
6	I/5 - I/6	41	45	8	7		1	1	1	1	10	41	48
7	I/6 - I/7	42	46	10	7		1	1	1	1	10	42	49
8	I/7 - I/8	37	41		7		1	1	1	1	9	37	44
9	I/8 - I/9	42	46		7		1	1	1	1	10	42	49
10	I/9 - I/10	41	45		7		1	1	1	1	10	41	48
11	I/10 - I/11	37	41		7		1	1	1	1	9	37	44
12	I/11 - I/12	46	50	8	7		1	1	1	1	11	46	53
13	I/12 - I/13	40	44		7		1	1	1	1	10	40	47
14	I/13 - I/14	44	48	13	7		1	1	1	1	11	44	51
15	I/14 - I/15	40	44		7		1	1	1	1	10	40	47
16	I/15 - I/16	35	39		7		1	1	1	1	9	35	42
17	I/16 - I/17	28	32		7		1	1	1	1	7	28	35
18	I/17 - I/18	32	36		7		1	1	1	1	8	32	39
19	I/7 - I/7/1	54	58		7		1	1	1	1	13	54	61
suma :		727	807	70	133	1	19	19	19	19	181	727	867

mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz
 Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06
 Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04
 Rob. elektr. bez ograniczeń
 ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno

mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
 w zakresie instalacji elektrycznych
 nr ewid. 45/80/Pw