



Przymuszewo, dnia 25.01.2023

Zn.spr.: SA.270.1.2023

*Dotyczy: <Remont budynku mieszkalnego w Leśnictwie Czernica na potrzeby Nadleśnictwa Przymuszewo>*

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy z dnia 25.01.2023:

1. „Czy branża elektryczna jest kompleksowo wymieniana (okablowanie, WLZ, rozdzielnice)?”

Nadleśnictwo Przymuszewo dopowiada:

Nadleśnictwo Przymuszewo nie planuje prac elektrycznych nieuwzględnionych w projekcie, przedmiarze robót lub zakresie prac.

2. „Czy agregat będzie posiadał wbudowany SZR czy rozdzielnica SZR ma być w budynku?”

Nadleśnictwo Przymuszewo dopowiada:

Przyłącze pod agregat prądotwórczy musi być wyposażone co najmniej w gniazdo siłowe oraz manualny przełącznik 'agregat-sieć'. Nie planuje się wyposażania instalacji w automatyczny system SZR.

Z poważaniem

Artur Kowalski

Nadleśniczy

Sprawę prowadzi: Magdalena Kurszewska tel.: 52 554 19 19 wewn. 55, kom. e-mail: Magdalena.Kurszewska@torun.lasy.gov.pl

