

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej na utworzenie żłobka

**Adres budowy: Łazy Dębowieckie, działki nr ewid. 1063/2, 1064 ,
obręb Łazy Dębowieckie (0007)**

Inwestor: Gmina Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101

Autor opracowania : mgr inż. Jerzy Kurczap

1. Stwierdza się, że grunt w poziomie posadowienia ławy fundamentowej pod schody nadaje się do jej posadowienia.
2. Projektowane są schody w konstrukcji żelbetowej. Schody o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
3. Zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 463), określa się (dla posadowienia ławy fundamentowej pod schody żelbetowe) pierwszą kategorię geotechniczną oraz proste warunki gruntowe.