

Obliczenie prądu obciążenia oraz dobór przekroju przewodów

Trzcielín ul. Parkowa

L.p.	Pzn [W]	Współ.	Un [V]	kz	Iobc.[A]	Ib=[A]	Nazwa odb.	Typ przewodu	Idd [A]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	330	0,93	400	1	0,51	6	ośw.-obw.I	NAYY-J 4x35mm <sup>2</sup>	118

mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz  
Upr. do projekt. WKP/0131/P00E/06  
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0231/OW0E/04  
Rob. elektr. bez ograniczeń  
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno

mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjno-montażowej  
w zakresie instalacji elektrycznych  
nr ewid. 45/80/Pw