

ODPOWIEDZI

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **budowę oświetlenia ulic Łokietka, Mieszka I-go, Pocztovej, Płatnerzy i Złotników w Stargardzie**

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców informuje:

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót dotyczącym odtworzenia chodnika na ul. MIESZKA I w rozdziale "chodniki z elementów kamiennych" jedną z pozycji stanowi "Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej w kolorze szarym, łupanej 6x8 cm ...". Informuję, że kostka łupana w obrocie handlowym występuje w rozmiarach 4x6 lub 7x9 cm. Proszę o odpowiedź, którą kostkę należy przyjąć do wyceny, względnie potwierdzić, że chodnik ma być wykonany z robionej na specjalne zamówienie (wiąże się to ze znacznie wyższą jej ceną) kostką 6x8 cm?.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie chodnika z kostki kamiennej łupanej w kolorze szarym o wymiarze 7x9 cm

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.