



L.dz. TU- 1732 /2021 /ES

Gdańsk, dnia 20.05.2021r.



RPW/188156/2021 P
Data: 2021-05-24 UMG

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
ul. Kartuska 5
80-103 GDAŃSK

Dotyczy: Określenia wytycznych do projektowania basenów przy ul. Bramańskiego, Legionów,
Sybiraków pismo WPI-III.701.2021.AL-IK 2791136

Gdańskie Wody w związku z otrzymanym pismem informuje, że zagospodarowanie wód deszczowych dla planowanych obiektów należy wykonać na podstawie naszych warunków technicznych dla poszczególnych obiektów, jak dla typowych obiektów kubaturowych, zakładając zredukowany zrzut wód deszczowych do najbliższej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Jednocześnie informujemy, że ze względu na negatywne skutki zmian klimatu skutkujące zwiększoną intensywnością opadów atmosferycznych oraz opracowywane Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu będziemy wymagali zastosowania retencji powierzchniowej poprzez zatrzymanie i wykorzystanie wody w miejscu wystąpienia opadów atmosferycznych (zielona infrastruktura retencyjna) i odprowadzenie do sieci tylko opadów intensywniejszych niż obliczeniowe.

Ponadto informujemy, że systemowo przejęciu na majątek gminy podlega zbiorczy układ w publicznych pasach drogowych będących w zarządzie GZDiZ, natomiast system posesyjny pozostanie w eksploatacji użytkownika terenu tj. Gdańskiego Ośrodka Sportu.

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

Wojciech Szpakowski
Wojciech Szpakowski