



Wiskitki, dnia 07 września 2021 r.

GMINA WISKITKI

IZRK.271.21.2021

Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ

Zamawiający – **Gmina Wiskitki** – informuje, że w postępowaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowni ścieków w miejscowości Jesionka, gm. Wiskitki oraz wewnętrznych linii zasilających przepompownię” – postępowanie III wpłynęły wnioski i wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdz. VIII pkt. 2 ppkt. 4) jeśli Wykonawca wykaże 1 świadczenie polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej, obejmujące budowę min. 500 metrów sieci kanalizacji deszczowej oraz 1 przepompownię ścieków deszczowych obsługującą ten odcinek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie uzna warunku za spełniony w tym przypadku.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający urealni termin wykonania umowy? Termin realizacji wskazany w SIWZ tj. do 13.12.21r. jest niemożliwy do osiągnięcia zważają, że Zamawiający dopiero po 10.09 przystąpi do procedur wyboru Wykonawcy i podpisania Umowy, a procedury te mogą ulec wydłużeniu przez m.in konieczność uzyskania gwarancji. Realny czas realizacji zamówienia jeszcze zostanie dodatkowo skrócony przez konieczność wykonania i uzgodnienia projektów czasowej organizacji ruchu, których to uzgodnienie może wynosić nawet 2-3 miesiące w zależności od kategorii drogi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie zmieni terminu realizacji umowy.