

	<b>TEST POINT</b> Laboratorium Budowlane Waldemar Śmigielski Łabiszyn-Wieś 72A; 89-210 Łabiszyn www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl
---	--

### KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny:	TP20/971-3	Egzemplarz nr:	1
Data wydania raportu:	2020-07-28	Data badania:	2020-07-22
Zleceniodawca badań:	Biuro Projektowo Techniczne "FRT" Sławomir Witek		
Budowa:	Przebudowa ul. Kowalika w m. Gąsawa		
Lokalizacja badania:	km	pkt 3 wg schematu	odległość od osi: -

Obserwacje wody	Skala	Miąższość	Przelot warstwy	Profil litologiczny	Opis makroskopowy							Rodzaj i głębokość pobrania próby	Uwagi
					Rodzaj gruntu	Wilgotność	Stopień plastyczności I <sub>L</sub>	Stopień zagęszczenia I <sub>b</sub>	Stan gruntu	Moduł odkształcenia pierwotnego E <sub>0</sub> [MPa]	Moduł odkształcenia wtórnego E [MPa]		
m	m	cm	m									m	
woda na poziomie 1,90 m p.p.t.	0,10	7	0,07	kłsm	kruszywo wapienne	-	-	-	-	-	-		
	0,20	23		Pd	piasek drobny próchniczy ciemno brązowy	mw	-	0,71	zg	42	53		
	0,30		0,30										
	0,40												
	0,50												
	0,60												
	0,70												
	0,80	90		G	glina jasno brązow - szara	mw	0,19	-	twpl	23	38		
	0,90												
	1,00												
	1,10												
	1,20		1,20										
	1,30												
	1,40												
	1,50												
	1,60	> 80		Pd	piasek drobny żółty	w	-	0,64	szg	39	49		
	1,70												
	1,80												
	1,90												
	2,00		2,00										
	2,10												
	2,20												
	2,30												
	2,40												
	2,50												

badanie wykonał: