

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W ZAPYTANIU OFERTOWYM**

**Wykonanie instalacji gaszenia pożaru gazem w pomieszczeniach serwerowni
SP ZOZ MSWiA w Opolu**

Proszę o zmianę czasu realizacji zamówienia ponieważ w trakcie zbierania ofert na materiały terminy są bardzo odległe i czas na wykonanie 8 tygodni jest czasem nie realnym żeby wykonać zadanie.

Terminy realizacji:

- czas oczekiwania na drzwi p.p minimum 8tygodni
- czas oczekiwania na centralę wentylacyjną 14 tygodni
- czas oczekiwania na płyty posadzkowe do 10 tygodni
- czas oczekiwania na wykonanie gaszenia gazem i projekt 14 tygodni

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji gaszenia gazem, zgodnie

z projektem i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, które stanowią załączniki do zapytania ofertowego. Projekt i opis nie przewiduje wymiany drzwi, centrali wentylacyjnej czy płyt posadzkowych a jedynie wykonanie instalacji systemu gaszenia gazem w pomieszczeniach serwerowni.

Zamawiający dopuszcza wykonawstwo systemu gaszenia gazem w terminie do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w OPOLU
Jacek Bartos