

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

**„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie”
w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie”**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 24.05.2023 r. zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1)

W pkt 4.1.2.c SWZ Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy współpracujących z projektowanym falownikiem. Nie zostały one jednak ujęte w OPZ. Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie czy optymalizatory będą wchodziły w skład realizowanej instalacji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy współpracujących z projektowanym falownikiem.

Z up. BURMISTRZA
Edyta Słupko
Sekretarz