

WSZYSCY WYKONAWCY

2022-55697



**Zaprojektowanie i wykonanie w ramach PBO 2022 dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 os. Oświecenia 64, montażu rolet okiennych, montażu klimatyzacji, montażu paneli fotowoltaicznych.**

W związku z wnioskiem wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej jako „ustawa PZP” lub „PZP”) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że dla odporność na grad wystarczy Państwu jako dowód, posiadanie certyfikatu zgodności z normą międzynarodową IEC 61215. Panele go posiadające wytrzymują 25 milimetrowe gradziny spadające z prędkością 23 m/s.

**Odpowiedź:**

Wszelkie deklaracji zgodności, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na każdy materiał lub urządzenie przed jego wbudowaniem, będą akceptowane w oparciu o obowiązujące zapisy prawa i rozporządzenia w sposób określony w umownie.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert, na termin po świątach Wielkanocnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 19.04.2022r. godz. 13<sup>00</sup>

**Pytanie nr 3**

Prosimy o dopuszczenie modułów z FF od 79%.

**Odpowiedź:**

Zmawiający dopuszcza współczynnik FF od 79%.

W imieniu Zamawiającego

Prezes Zarządu Spółki  
*/-/ Tomasz Lewandowski*

Członek Zarządu Spółki  
*/-/ Szymon Błazek*