



UWAGA:
Przed wykonaniem sieci należy wykonać wykopy kontrolne celem lokalizacji posadowienia istniejącego uzbrojenia.
Nie wyklucza się napotkania podczas wykonywania prac innego uzbrojenia niezidentyfikowanego.
W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy skorygować rzędną posadowienia sieci lub przebudować na bieżący podczas budowy istniejące uzbrojenie pod nadzorem eksploatora danej sieci.
Prace na całej długości projektowanej sieci wykonywać ze szczególną ostrożnością.

Zaprojektowano rury PE100 RC TYP 2 wg PAS1075 SDR11 40x3,7 (rury dwuwarstwowe) zgodnie z normą PN-EN-1555-2 oraz kształtki wtłskowe PE100 SDR11 zgodnie z normą PN-EN-1555-3

neon ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A
42-217 Częstochowa
tel.: 509-137-001
neon@neon.net.pl

Investor	GMINA MYKANÓW UL. SAMORZĄDOWA 1, 42-233 MYKANÓW
Faza	PROJEKT TECHNICZNY
Branża	Sanitarna

Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągami oraz budowa kanalizacji sanitarnej, działki ewid. nr: 445/458; 211/1; 209/1; 220/5; 220/3; 208/5; 208/3; 207/1; 206/1; 216/3; 219/1; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 210/1; 205/1; 204/1; 225/7; 225/13; 226/7; 227/7; 228/8; 229/15, jednostka ewidencyjna Mykanów (240411_2), Obręb Czarny Las (7).
----------------	---

Tytuł rysunku	Profil - sieć gazowa
---------------	----------------------

BRANŻA SANITARNA			
Projektował	mgr inż. Wojciech Norbertciak	SLK1372/PWOS06	
Sprawił	mgr inż. Jacek Pioszaj	SLK4547/P0OS1/2	

Nr projektu	Faza	Grupa	Nr rysunku	Skala	Data	Rewizja
N_3_22	PT	S	S-09	1:500/100	2022.10.01	-