

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

AW1	opwawa awaryjna moc 2,8W, strumień 300lm, 1h
AW2	opwawa awaryjna moc 2,8W, strumień 297lm, 1h
A1	Oprawa nastropowa moc 28W, strumień oprawy 3419lm, barwa 4000K, IP65
C1	Oprawa nastropowa moc 28W, strumień oprawy 3417lm, barwa 4000K
C3	Oprawa nastropowa moc 54W, strumień oprawy 6837lm, barwa 4000K
D	Oprawa nastropowa moc 36W, strumień oprawy 4484lm, barwa 4000K, wym. oprawy 1195X295
E	Oprawa nastropowa moc 22,5W, strumień oprawy 2839lm, barwa 4000K
F	Oprawa zwieszana moc 13W, strumień oprawy 190,lm, barwa 4000K, IP44 -oprawa zwieszana do 2,4m. Montaż 75 cm od ściany.
E2	Oprawa nastropowa moc 22,5W, strumień oprawy 2839lm, barwa 4000K z wbudowanym czujnikiem ruchu, IP44
EW	Oprawa ewakuacyjna nastwopowa, moc 1W, IP40, 1h
AWZ	Oprawa naścienna moc 2W, strumień oprawy 235lm, barwa 4000K, IP65, 1h
	Mikrofalowy czujnik ruchu
	Czujnik obecności

Inwestor:
Gmina Debrzno
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Data opracowania:
15.12.2022r.

Adres inwestycji:
ul. Królewska 8
77-310 Debrzno

branża:
ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNEK KLASY IV-VIII

Nazwa inwestycji:
Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Debrznie

Wykonał:		Podpis:
Projektował:	inż. Karol Gołębiewski Upr.: POM/0179/PWOE/08	
Sprawdził:	mgr inż. Tadeusz Grubiński Upr.: UAN/8346/206/88	

Nazwa rysunku:	Skala:	Nr rys.:
Rzut piwnicy - instalacja oświetleniowa	1:100	1