

Trąbki Wielkie, dnia 22.09.2023 r.

Nr postępowania: ZP.271.9.2023

**strona internetowa
prowadzonego postępowania**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego pn: „Przebudowa dróg gminnych”

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków** (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) **wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

I.Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1: Proszę o potwierdzenie, iż odcinek drogi część 1 Mierzeszyn ma być wykonany z płyt drogowych 300x150(błąd w opisie w załączniku A).

Wyjaśnienie: Odcinek w ul. Łąkowej w Mierzeszynie dz. Nr 29, zostanie wykonany w całości z płyt drogowych betonowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm.

II.Zamawiający zmienia:

W załączniku A do SWZ w części I, wykreśla się treść:

„~~ułożenie płyt typu „JOMB” 100x75x12,5 podwójnie zbrojonych,~~”

Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu.

Z up. WOLIA
ZASTĘPCA WOLIA
Jan Wicak
